EWII Vand A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000


Bettina Lund
D: +4579755623
M:
Mail:
bettina.lund
@hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-P19-7-21

02.11.2026

Fornyelse af vandindvindingstilladelse Hedensted Kildeplads, EWII Vand A/S.
Afgørelse om projektets virkning på miljøet (VVM)- Miljøvurderingslovens §25

Vesterbyvej 15B, 8722 Hedensted
Anlægsnr.: 766-V20-000001
Jupiter ID: 189255

Hedensted Kommune har 1. juli 2021 modtaget en ansøgning fra EWII Vand A/S om fornyelse af indvindingstilladelse til Hedensted kildeplads. Der ansøges om 1.500.000 m3/år. Det ansøgte fremgår af sagsfremstillingen.
Indvindingsboringerne er placeret på matrikel nr. 5as, Hedensted By, Hedensted. Kildepladsen og boringer er vist på nedenstående kortudsnit.



Figur 1 Hedensted Kildeplads. Placering af indvindingsboringerne er vist med blå prikker. Vandløb er vist med blå streg og beskyttede naturtyper er vist med skravering

KAST

Vandindvindingstilladelse

Der meddeles hermed en fornyet tilladelse til indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens[1] § 20.
Tilladelsen til udledning af filterskyllevand fra vandværk er ikke omfattet af nærværende tilladelse.

Tilladelsen meddeles i henhold til vandforsyningslovens § 22 for et tidsrum på 30 år med udløb den **d. x. xxxx 2056**. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tilladelsens udløb søges om fornyelse af tilladelsen.

Denne tilladelse erstatter EWII Vand A/S's (tidligere Trefor Vand) tidligere vandindvindingstilladelse af 19. april 1991.

Tilladelsens vilkår

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår:

Indvindingens formål

1. Indvindingens formål er almen vandforsyning jævnfør den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

Indvindingsstedets placering og råvandsanlæggets indretning

2. Tilladelsen omfatter EWII Vands Hedensted Kildeplads, som ved tilladelsens meddelelse udgøres af indvindingsboringerne DGU nr. 116.1419, 116.1527 og 116.1528. Boringerne ligger på matrikel nr. 5as, Hedensted By, Hedensted.

3. Bliver der behov for etablering af nye indvindingsboringer, skal kommunen orienteres, hvorefter kommunen vurderer om ændringen kan rummes i gældende tilladelse. Etablering af nye indvindingsboringer kræver en særskilt ansøgning og tilladelse.

Den tilladte indvindingsmængde og timekapacitet

4. Der må maksimalt indvindes 1.500.000 m^3/år.

5. Der må maksimalt oppumpes 400 m^3/time på kildepladsniveau.

6. Indvindingen skal fordeles jævnt mellem vandværkets boringer, så den bliver så skånsom som mulig.

Boringer og anlæg

7. Boringerne skal være indrettet efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land[2].

8. Råvandsstationer skal holdes forsvarligt aflåst.

[1] LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning mv.
[2] BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

UDKAST

9. Når boringerne ikke anvendes længere, skal de sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Beskyttelse af grundvandet

10. I henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven[3] skal der udlægges et fredningsbælte med en radius på 10 m med centrum i boringen. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

Kontrol

11. Den oppumpede vandmængde registreres og indberettes hvert år til Hedensted Kommune.

12. Ro- og driftsvandspejlet i boringerne skal som minimum pejles hver 3. måned. Pejledata indberettes årligt til Hedensted Kommune. Dette vilkår kan erstattes af upload af SRO-data til den offentlige database, når dette bliver teknisk muligt.

13. Kvaliteten af råvand og behandlet vand kontrolleres efter gældende regler i Drikkevandsbekendtgørelsen[4] og det gældende kontrolprogram fastsat af Vejle Kommune. Prøverne skal udtages og undersøges af et akkrediteret laboratorium jvf. § 11 i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Afrapportering og møder

14. Et år efter at denne indvindingstilladelse er meddelt, afholdes et fælles møde mellem EWII Vand og de kommuner (Fredericia, Hedensted, Kolding og Vejle), hvor EWII Vand har fået meddelt nye indvindingstilladelser. På mødet drøftes erfaringer fra det første år.

Beredskabsplan

15. EWII Vand skal til enhver tid råde over en opdateret beredskabsplan, der beskriver, hvordan vandforsyningen opretholdes i nødsituationer.

Bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv.

Ønskes de eksisterende boringer erstattet af nye, skal der søges tilladelse til dette ved Hedensted Kommune.

Ændringer i forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Hedensted Kommune.

Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. Vandforsyningsloven § 23.

[3] LBK nr. 1742 af 22/12/2025 om miljøbeskyttelse.
[4] BEK nr. 1272 af 31/10/2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

UDKAST

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Tilsyn

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jvf. Vandforsyningslovens § 34.

Afgørelse vedrørende miljøvurdering

Da EWII Vand A/S er en vandforsyning med indvinding og distribution af vand i flere kommuner, er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) der meddeler tilladelse efter Miljøvurderingslovens[5] § 25 til regionalvandindvinding i trekantområdet.

Hedensted Kommune og de øvrige berørte kommuner har løbende været involveret i processen om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten (MKR). Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til den meddelte afgørelse fra SGAV. § 25-tilladelse og Miljøkonsekvensrapporten fremgår af hhv. bilag 1 og 2.

De berørte kommuners indvindingstilladelser er en forudsætning for meddelelse af § 25-tilladelsen og omvendt.

Offentliggørelse og klagefrist

Kommunens afgørelse om fornyelse af indvindingstilladelse blive offentliggjort samtidig med offentliggørelse af § 25-tilladelsen der meddeles fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.Hedensted.dk i **uge XX**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jvf. klagevejledningen, der findes i bilag 3.

Kommunens samlede vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at Hedensted Kildepladsen er en bæredygtig og vigtig kildeplads for Lysholt Vandværk.
Den samlede indvindingsmængde til Lysholt Vandværk fordeles over flere kildepladser, herunder Hedensted Kildepladsen. Grundvandsudnyttelsen bliver dermed mindre lokalt og vandindvindingen bliver bæredygtig uden overudnyttelse af ressourcerne.
Hedensted Kommune vurderer desuden på baggrund af miljøkonsekvensrapportens beregninger og vurderinger, at indvindingen ikke vil påvirke den omkringliggende natur, overfladevand, grundvandsforekomster, Bilag IV-arter mv. væsentligt.

[5] Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger (Miljøvurderingsloven)

UDKAST

På den baggrund kan Hedensted Kommune meddele vandindvindingstilladelse til EWII Vand A/S's Hedensted Kildeplads.

Sagsfremstilling

§ 25 afgørelse og vandindvindingstilladelse

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har efter miljøvurderingslovens §25 meddelt tilladelse til den regionale vandindvinding. Forud for tilladelsen har Ewii Vand udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport (MKR). Rapporten belyser hvilken betydning vandindvindingen vil få på miljøet.

Følgende emner er behandlet i miljøkonsekvensrapporten for EWII Vands regionale vandindvinding:

› Grundvand
› Overfladevand
› Natur og biologisk mangfoldighed
› Natura 2000-områder
› Jord- og grundvandsforurening
› Kulturarv og arkæologi
› Ressourceforbrug og affald
› Befolkning, sundhed og materielle goder
› Klimaforandringer
› Kumulative effekter

Først derefter har Hedensted Kommune kunnet give EWII Vand en fornyet indvindingstilladelse til Hedensted kildeplads.

SGAV har i forbindelse med basisanalyse 4 forud for vandområdeplaner 2027-2033 (VP4), foretaget nye risikovurderinger for kvantitativ- og kemisk tilstand af grundvandsforekomster. Risikovurderingen beskriver den kvantitative og kemiske risiko for manglende målopfyldelse af miljømål i 2033. Det er SGAV' s vurdering, at risikovurderingen i den nye basisanalyse ikke ændrer på vurderingerne af den berørte grundvandsforekomsts kvantitative- og kemiske tilstand i denne tilladelse. Desuden gennemfører EWII Vand en løbende omfattende overvågning af hvorvidt den ansøgte vandindvinding udgør en risiko for kvantitativ og kemisk ændring af den berørte grundvandsforekomst og herunder en potentiel påvirkning af de grundvandsafhængige naturtyper.

Vandmængder og indvindingens formål

EWII Vand A/S har haft en vandindvindingstilladelse på 1.500.000 m3/år. Denne tilladelse ønskes fornyet.

Formålet med indvindingen er vand til husholdning og erhverv.

Kildepladsbeskrivelse, indvindingsstruktur og vandværk

Hedensted Kildeplads består af 3 boringer på matr.nr. 5as, Hedensted By, Hedensted. Arealet tilhører Solbjerg Ejendomme A/S, Kærvej 45, 8722 Hedensted.

UDKAST

EWII Vand lejer boringsmatriklen for Hedensted kildeplads og kan først opsiges af udlejer i år 2096.
Indvindingen er jævnt fordelt mellem boringerne og der tilstræbes en skånsom indvindingsstrategi, hvilket betyder længere pumpetid med mindre pumpekapacitet.
Alle boringer er placeret i overjordiske råvandsstationer.
Kildepladsen leverer vand til Lysholt Vandværk i Vejle Kommune.
Vandværket er opdelt i tre selvstændige enheder. Hver enhed består af et beluftningsanlæg efterfulgt af tre åbne for- og tre efterfiltre.
Rentvandstanken (underjordisk) er opdelt i tre kamre, én til hver enhed. Tanken har et volumen på 1000 m³ og ca. 333 m³ pr. kammer.
Der er også en højdebeholder (Viborgvej Vandtårn) med en volumen på 3.600 m³.
Noget af det behandlede vand ledes til Søndre Vandværks distributionsledninger i Vejle Kommune og til nogle husstande i Hedensted Kommune.
Filterskyllevandet ledes til bundfældningstank på 500 m³. Her henstår det i 10 timer, før det ledes til Bybækken. Det bundfældede slam ledes til container for yderligere afvanding. Slammet anvendes efterfølgende til biogasproduktion. Slammet analyseres jævnligt ved prøver.

Områdeafgrænsninger
Kildepladsen er beliggende i åbent land i landbrugsområde.
Indvindingsoplandet til kildepladsen strækker sig bredt mod nord og nord-vest.
Der er NFI i et mindre område umiddelbar NØ for kildepladsen.

De geologiske og hydrogeologiske forhold i området
Kildepladsen har tre boringer med DGU nr. 116.1419, 116.1527 og 116.1528, som er omkring 50 m dybe. Boringerne er filtersat mellem 32-48,5 m u.t. i et prækvartært sandmagasin.
Hedensted kildeplads indvinder fra et magasin af miocænt kvarts- og glimmersand. Magasinet har en mægtighed på 15 m med toppen liggende i kote +35 m. Over magasinet af kvarts- og glimmersand findes 1-5 m glimmerler, 5-10 m smeltevandssand og 15-20 m moræneler op til terræn.
De dybe aflejringer af smeltevandssand og de miocæne kvarts- og glimmersandsaflejringer vurderes til at udgøre et stort sammenhængende magasin i området, mens overliggende lag er stærkt påvirket af glacial deformation.

Tabel 1 Data om indvindingsboringerne

DGU nr.	Årgang	Dybde	Filtersætning m.u.t.	Magasin
116.1419	1996	50	32-48,5	dkmj_1039_ps Terrænnært magasin (miocæn kvartssand og glimmersand) Tertiært sandmagasin
116.1527	1996	48,5	36,5-48,5	dkmj_1039_ps Terrænnært magasin (miocæn kvartssand og glimmersand) Tertiært sandmagasin
116.1528	1996	48,5	34,5-48,5	dkmj_1039_ps

UDKAST

DGU nr.	År-gang	Dybde	Filtersæt-ning m.u.t.	Magasin
				Terrænnært magasin (miocæn kvartssand og glimmersand) Tertiært sandmagasin

Grundvandets kemiske sammensætning

EWII Vand A/S tager løbende regelmæssige analyser af råvandet.
Vandtypen på kildepladsen er type C. Vandtype C fordeler sig, afhængig af udvikling i og indhold af sulfat, mellem en ikke sårbar og en sårbar vandtype. Hvis sulfat er høj og/eller stigende, er vandtype C overfladepåvirket og betegnes dermed sårbar. Er sulfatindholdet derimod lavt og stabilt betegnes den ikke sårbar overfor overfladepåvirkning. Vandtype C er en reduceret vandtype uden indhold af nitrat, men med indhold af sulfat og jern. Jern kan være højt og der er typisk ammonium til stede. Hvis der er forsuring i oplandet, kan der også ses indhold af aggressiv kuldioxid.
Vandkvaliteten i boringerne er påvirket af aktiviteter på/nær terræn, idet der er påvist pesticidrester og forhøjet sulfat. Dette indikerer at magasinet er sårbart.

Tabel 2 Grundvandskemi i boringerne

DGU nr.	Ana-lyse-år	Nitrat mg/l	Sulfat mg/l	Pesticid µg/l	Bemærkning
116.1419	2024	<0,3	59	påvist	DMS, TFA
116.1527	2026	0,47	57	påvist	Desphenyl chloridazon, TFA
116.1528	2025	<0,3	79	påvist	R471811, LM2, TFA

Øvrig grundvandskvalitet er i orden og der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i grundvandet ved kildepladsen.

Grundvandsforekomsternes tilstand og påvirkning

Vurderinger af grundvandsforekomsterne er foretaget ud fra grundvandsmodeller. Ved Hedensted Kildepladsen er benyttet en dynamisk grundvandsmodel (Hedensted modellen), som beregner ændringer i grundvandets niveau i de relevante magasiner. Hedensted-modellen integrerer overfladevandssystemet og grundvandssystemet, hvilket giver mulighed for, at vandudveksling mellem disse tages med i beregningerne. Dette kan bruges til at vurdere vandløbspåvirkninger, påvirkning af naturlokaliteter og påvirkning af kortlagte forurenede lokaliteter.
Referencescenariet udgør det sammenligningsgrundlag, som påvirkningerne fra den ansøgte indvinding vurderes i forhold til. Som referencescenarie i Miljøkonsekvensrapporten benyttes den faktiske vandindvinding for EWII Vand og øvrige vandindvindinger i perioden 2011 - 2016. Denne periode er valgt, fordi den er repræsentativ for den nuværende vandindvinding. Det er også denne vandindvinding, der har været med til at skabe den naturtilstand, der findes i området i dag.

Konsekvenserne for projektet i forhold til grundvand er vurderet, og det kan konkluderes at:

UDKAST


- Der sker ingen mærkbare sænkninger i grundvandsstanden ved andre indvindingsboringer, som indvinder vand fra de samme grundvandsmagasiner, som EWII Vand indvinder vand.
- Der sker ingen væsentlige sænkninger i det terrænnære grundvandsmagasin, hvor der findes husholdningsboringer.
- Indvindingen udgør ikke mere end 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsforekomsterne, når grundvandsindvindingen øges. Når der indvindes mindre end 30% af den årlige grundvandsdannelse, vil der være vand nok til alle.

Virkningen af EWII Vands ansøgte vandindvinding på grundvandsforekomsterne er derfor ubetydelig.
Når udnyttelsesgraden ikke overstiger 30 %, vurderes indvindingen ikke at medføre ændringer i grundvandskemien jf. MKR 5.1

Indvindingens påvirkning af andre boringer i området
Der sker ingen mærkbare sænkninger i grundvandets trykniveau ved andre indvindingsboringer, som har indtag i de grundvandsmagasiner, hvorfra TREFOR Vand indvinder vand.
Der er en enkelt boring mellem Gammelsole og Hedensted (AnlægsID 167.631, Årupvej 24, Hedensted), hvor det terrænnære grundvand sænkes mere end 0,25 m ved den ansøgte indvinding (i forhold til aktuel indvinding). Boringen er nu ejet af Hedensted kommune, som nedlægger den, og den fremtidige vandforsyning vil ske fra Hedensted Vandværk, så der er ikke behov for nogen indsats her.
Udover ovennævnte boring sker der ingen væsentlige sænkninger i det terrænnære grundvandsmagasin defineret som mere end 0,25 m, i områder, hvor der findes husholdningsboringer.

Indvindingens påvirkning af overfladevand -vandløb og søer
I MKR, afsnit 6 er metoden til bedømmelse af vandløb og søer angivet.
De vandløb, som er inkluderet i grundvandsmodellen, omfatter Tilløb til Bybækken, Tirsbæk, Ulbæk, Solebæk, Gesager Å, Bjørnkær Grøft og Fruens Møllested Bæk, hvoraf flere ligger på grænsen mellem Hedensted Kommune og Vejle Kommune.
Sole Bæk, Gesager Å og Bjørnkær Grøft forløber i områder, der er kortlagt til okkerklasse III (Lav risiko for okkerudledning.
Det er vurderet, om den ansøgte indvinding vil påvirke vandføringen i vandløbene nær Lysholt Vandværk i et omfang, hvor tilstanden for de økologiske kvalitetselementer for planter, smådyr og fisk ændres fra f.eks. god tilstand til moderat tilstand, eller hvor målopfyldelse hindres.
Der er ingen målsatte søer i området ved Lysholt Vandværk.

UDKAST



Figur 2 Den økologiske tilstand (samlet) for vandløb nær Lysholt Vandværk

Samlet vurderes det, at påvirkningen fra den ansøgte indvinding på vandløbene nær Lysholt Vandværk ikke medfører en forringelse af vandløbenes tilstand.
Det er endvidere vurderingen, at det ansøgte, ikke vil være til hinder for opfyldelse af de fastsatte miljømål, herunder at det ansøgte ikke vil modvirke effekten af fastsatte indsatser for de vurderede målsatte vandløb.
Der er ikke fundet vandløb, hvor den ansøgte vandindvinding vil medføre en væsentlig negativ påvirkning, og der er således ikke behov for afværgetiltag.

Indvindingens påvirkning af beskyttet natur, bilag IV-arter og Natura2000


§ 3 beskyttet natur

Hedensted Kommune har ansvaret for, at der ikke sker tilstandsændringer af den beskyttede natur og habitatnaturen. Kommunen har derfor mulighed for at udstede et påbud

ved mistanke om påvirkning af § 3 natur og/eller habitatnatur, som ikke allerede er en del af MKR.
Metoden, som er benyttet til kortlægning og vurdering af naturområder fremgår af MKR afsnit 7.
Der er foretaget en individuel vurdering af alle naturområder, hvori følgende er taget i betragtning:


› dybden til terrænnært grundvandsspejl, samt ændringen af denne
› strømning af grundvand til/fra naturlokaliteten, samt ændringen i denne
› jordartsforhold
› terrænhældning
› naturområdets sårbarhed og nuværende tilstand herunder fundne arter

Lokaliteterne er således udvalgt i f.t. risiko for, at påvirkningen fra den ansøgte indvinding med tiden kan føre til en tilstandsændring af områderne, som er omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3.
Vurderingerne af naturområderne følger nedenstående beslutningstræ



Figur 3 Beslutningstræ, som fører til vurdering af, om der er påvirkning og skal foretages overvågning i naturområderne.

I MRK bilag 8 ses en samlet oversigt over undersøgte naturområder og deres individuelle vurderinger.
Der er undersøgt 84 naturlokaliteter i påvirkningsområdet ved Lysholt Vandværk. Se bilag 1 i MKR. Undersøgelsen har vist, at der er 12 sårbare naturlokaliteter, hvor modelleringen viser en hydrologisk påvirkning. 6 af disse er nærmere undersøgt og udelukket for påvirkning. I de resterende 6 naturlokaliteter kan en påvirkning af tilstanden ikke udelukkes og der skal derfor foretages overvågning. Disse 6 overvågningslokaliteter ligger i Vejle Kommune og påvirkes ikke af indvindingen fra Hedensted Kildepladsen.



Figur 4 Undersøgte naturlokaliteter ved Lysholt Vandværk MRK Figur 7-2

Det fremgår af bilag 1 Naturkortlægning Lysholt Vandværk, at der i Hedensted Kommune ikke er naturlokaliteter, som påvirkes af indvindingen ved Lysholt Vandværk. Overvågningen af naturområder vedrører dermed ikke indvindingen fra Hedensted Kilde-pladsen.

Bilag IV-arter

Indenfor det mulige påvirkningsområde omkring Lysholt Vandværk er der undersøgt for følgende Bilag IV-arter: Odder, Stor Vandsalamander, Løgfrø, Spidssnudet frø samt grøn mosaikguldsmed.
Metode og vurderingerne fremgår af MRK afsnit 7.
Indvindingen fra Hedensted Kildepladsen påvirker ikke bilag IV arter i hverken Hedensted eller Vejle Kommuner.

Natura 2000

Vandindvinding fra Lysholt Vandværks kildepladser er undersøgt i Natura2000-området Skove langs nordsiden af Vejle Fjord N78. Natura 2000-området består af Habitatområde H67 og Fuglebeskyttelsesområde F45.

Metode og vurderingerne fremgår af MRK afsnit 9.2 og 9.17.
Hverken den nuværende eller den ansøgte vandindvinding vil påvirke mulighederne for at opfylde bevaringsmålsætningerne for Habitatområdet Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Den ansøgte indvinding vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45, og den ansøgte indvinding hindrer ikke opfyldelse af Natura 2000-planens målsætninger. Derfor kan en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området udelukkes.

Overvågning, alarmering og videreforløb
Inden for det mulige påvirkningsområde omkring Lysholt Vandværk er der lavet feltundersøgelser af i alt 84 § 3-lokaliteter, som fremgår af Figur 2-1 i MKR, og bilag 1, kap 2.6.
Det er efterfølgende vurderet, at det ikke kan afvises, at der inden for Lysholt Vandværk er 6 lokaliteter ud af de 84 lokaliteter, som kan blive påvirket og skal overvåges.
Hedensted kildeplads, findes ikke i tabel 7-10 (side 371) i MKR, da det er vurderet, at der ikke er nogle naturområder eller bilag IV-arter, som bliver påvirket af indvindingen fra Hedensted Kildeplads i en sådan grad, at der skal igangsættes en overvågning.

3-trins modellen
SGAV, EWII Vand og kommunerne har i samarbejde udarbejdet et overvågningsprogram for vandløb og natur. Overvågningsprogrammet indeholder en 3-trinsmodel, som er beskrevet i §25-tilladelsen afsnit 5.6.2.1.
Da der ikke skal laves overvågning som følge af indvindindingen fra Hedensted Kildeplads, er overvågningsprogrammet ikke medtaget i denne tilladelse.

Fortidsminder, fredede områder, beskyttelseslinjer og internationale naturbeskyttelsesområder
Vandindvindingen er vurderet i forhold til kulturarv og arkæologi, herunder fredede fortidsminder, værdifulde kulturmiljøer, kulturarvsarealer, fredede bygninger og helligkilder. Sænkning af grundvandsstanden kan ødelægge værdier, der er lokaliseret i fugtige og lavtliggende områder. Vurderingen i Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i de områder, hvor der er modelleret sænkninger af det terrænnære grundvand > 0,25 m. Arkæologiske værdier i tørre områder med dybtliggende grundvandsspejl vil ikke blive påvirket af en forøget indvinding. Disse er derfor ikke blevet nærmere vurderet.

Der er ingen kulturarvsarealer, fredede fortidsminder eller fredede bygninger inden for indvindingsoplandene til Lysholt Vandværk, herunder indvindingsoplandet til Hedensted Kildeplads.
Der gjort en række Arkæologiske fund (ikke fredede fortidsminder) i området. Den tætteste koncentration af disse findes indenfor oplandet til Hedensted Kildeplads. I dette område ligger også et område med kulturhistorisk bevaringsværdi, der kan blive berørt. Området er udpeget pga. et religiøst bymiljø som er opstået i midten af 1800-tallet. Gammelsole var et af vækkelsens fysiske tyngdepunkter. Her oprettedes i 1842 en privatskole til forkyndelse for de vaktes sognebørn. Den nuværende skolebygning er en mindre rødstensbygning fra 1907, som i dag rummer mindestuer for vækkelsen. I Gammelsole findes også nedlagt andelsmejeri, missionshus og centralskole og nu nedlagt

UDKAST

købmand. Det religiøse bymiljø er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bystruktur, veje og omgivelser, men er ikke sårbart overfor grundvandssænkninger.
Det er vurderet, at vandindvindingen vil være ubetydelig overfor kulturarv og arkæologi.

Forureningskilder
Vandindvinding kan mobilisere eksisterende forureninger, der ligger inden for indvindingsoplandet.
Forureningslokaliteter og indvindingsoplande til kildepladserne ved Lysholt vandværk er vist i MKR Figur 10-1. Den ansøgte indvinding medfører ikke ændringer i trykniveau i det terrænnære grundvandsmagasin eller strømningsretning i nærheden af forureningslokaliteter, og der er således ikke nogen ændring i forureningens risiko.

Partshøring
Forud for fornyelse af tilladelsen har der været et længerevarende samarbejde mellem SGAV, EWII Vand A/S og alle kommunerne, hvor EWII Vand har vandværker/kildepladser om udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering. Yderligere høring vurderes derfor ikke at være aktuel.

Henvendelse vedrørende afgørelsen

Hvis der er i tvivl om noget i denne afgørelse, er du/I velkommen til at kontakte nedenstående sagsbehandler på tlf.: 79755623 eller e-mail: Bettina.lund@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Bettina Lund
Ingeniør

Kopi til
Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet Tænk
(sendes i e-boks)

Bilag
Bilag 1: § 25 tilladelse efter Miljøvurderingsloven dato XXX
Bilag 2: Miljøkonsekvensrapporten 13. okt. 2025
Bilag 3: Klagevejledning

UDKAST

Bilag 1 - § 25 tilladelse efter Miljøvurderingsloven

UDKAST

Bilag 2 - Miljøkonsekvensrapport

UDKAST

Bilag 3 - Klagevejledning vedr. afgørelserne om indvinding og VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Nævnenes Hus
Klageportalen kan tilgås via Borger.dk og Virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber normalt 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, men på grund af juleferie udvides til senest **d. XX. juli 2026**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmål
Et evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren og offentligt bekendtgjort.

UDKAST