



NOTE:
Under opdækning skal gravemaskine placeres i området for råjord eller muldjord. Ved opdækning fra køreplader må bredden på maskinen maksimalt være 4 m målt fra yderkanten af det ene bælte/hjul til yderkanten af det andet

Alle mål er ca. mål

Engelsk version 13L 06 027

Rev. d 2022-05-03 : Hældning i kabelgrav og andre justeringer v. PJH/XANTH
Rev. c 2020-07-09 : Note tilføjet v. JSC/PJH/JRM

ENERGINET

13L 06 026

Standard 132-400 kV-kabel
Dobbelt trace arbejdsareal - principskitse
Muldafrømning og planering

Mål 1:100
Dato 2016-10-14
Tegnet PJH/JRM