



NOTER OG SIGNATURER:

TB • Eksisterende tagbrønde



Tagflader for placering af solcellepaneler
Samlet disponibel tagareal for solceller er ialt ca. 370 m²
Årlig minimumsproduktion for nyt solcelleanlæg på 45.000 kWh
Eksisterende ventilationsaggregat.



Rustfri Konstruktion (fod/ramme/tag) for IP65 inverter/fordelerboks arrangement

Dato: 27.11.2019	Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service Lyngby	Tegn. Nr. 603
Udført af: HH		
Kon/godk. af: FM		
Sag. nr.: 1724	Emne: Tagplan bygning 309- Solcelleanlæg	Mål: 1:200
 A&I Rådgivende Ingeniører A/S		Fruevej 22 - 7900 Nykøbing M. Telefon : 96701900 Email : aogi@aogi.dk