

Oversigt over supplerende oplysninger i sagen VVM – screening af projektændringer på Energinets transformatorstation Voldervej 47, 7620 Lemvig

Bygherres svar er skrevet med grønt.

Supplerende oplysninger modtaget 15.3.24

MST: Hvilken beplantning har I planlagt på jordvolden, herunder også vedligehold og højde på bevoksningen og er det samme beplantning som på stationen ved siden af har etableret på deres jordvold?

Energinet: Det var ikke umiddelbart vores tanke, at etablere beplantning på jordvolden, da lokalplanen for området angiver at der skal være et beplantningsbælte nord for vores station (Og jordvold) og at vi ikke må etablere beplantning, der hvor volden er placeret nu.

Volden vil blive en del af det "grønne" område som beskrevet i afsnit 9.3 i lokalplanen for området. Det er et meget barsk område stationen ligger i (Ca. 4½ km fra vestkysten) og vores erfaring fra lignende områder er, at beplantning på volde har vanskelige forhold at leve i og det er svært at få det til at vokse og blive højt, så det kan skærme for indkig til stationen.

Supplerende oplysninger modtaget 13.9.24

1. MST: Tidsforbrug: hvad er jeres forventede tidsforbrug på at etablere volden, herunder hvor mange dage I forventer vil gå på anlægsarbejdet af volden, og hvornår på året I forventer at gå i. Og arbejdstiden i forbindelse med anlæg vil ligge på hverdage og indenfor tidsrummet 7-18?
ENERGINET: Forhåbentlig kan vi færdiggøre volden i løbet af efteråret. Det afhænger af vejrforholdene. Vi forventer at bruge 1 uge på arbejdet. Vi vil arbejde indenfor normal arbejdstids og indenfor rammerne af den oprindelige miljøtilladelse til stationen i Volder Mark.
2. MST: Materialer: Er det korrekt forstået, at der ikke vil blive kørt ekstra jord ind på matriklen til etablering af jordvolden?
Energinet: Der bruges en gravemaskine og en dumper. Gravemaskinen vil flytte jorden rundt og dumperen til det jord som skal flyttes lidt længere.
3. MST: Er det korrekt forstået, at der ikke er udført jordbundsundersøgelser på jorden, der forventes anvendt til volden, i forhold til om det skulle være forurennet?
Energinet: Vi har bygget på tidligere landbrugsareal, som ikke er kortlagt eller har indikation på forurening. Der er derfor ikke lavet forureningsundersøgelser af jorden eller stillet krav om dette. Overskudsjorden er lagt direkte over i området, hvor volden bliver etableret. Havde der været miljøuheld under opgravningsarbejdet havde dette været blevet håndteret med det samme efter de gældende forskrifter.
4. MST: Støj - Forventer I at støjniveauet under opførelse af volden vil ligge indenfor det niveau, der er blevet miljøvurderet på?
Energinet: Ja
5. MST: Har I beregninger/ erfaringer med hvor meget volden vil kunne reducere støj til naboer efterfølgende.

Energinet Ikke mere end hvad der i dag er blevet givet tilladelse til. Der vil blive anvendt de samme maskiner som i miljøvurderingen.

6. MST: Beskyttede dyrearter: Jeg kan læse, at der bliver sat et hegn op rundt om højspændingsstationen, kan du oplyse hvor højt og hvor finmasket det er? Det kan jeg ikke lige på stående fod, men er understående billede tilstrækkeligt? Det er ikke taget i Volder Mark, men et billede fra vores entreprenør, da de sendte oplæg til indhegning af byggepladsen.



7. MST: Er hegnet sat op?

Energinet: Ja, det blev sat op i Q1 2023

8. MST: Vil der blive brugt pesticider på bevoksningen på volden i driftsfasen (vedligeholdelse)?

Energinet: Nej

9. MST: Jeg kan læse, at I regner med områder på stationen, hvor I vil have "vild med vilje bevoksning", gælder det også volden

Energinet: Ja

10. MST: Støv. Hvis volden anlægges i en tør periode, vil I da kunne mindske støvgener ved at overrisle jorden med vand? Energinet: Ja, hvis der er behov for dette. Når vi laver volden i efteråret vil der højst sandsynligt ikke være en udfordring med støv.

11. MST: I vedligeholdelsesfasen af volden, vil der da være behov for ekstra vanding?

Energinet: Nej

Supplerende oplysninger modtaget den 13.11.24

Kommentarer til udkast på afgørelse samt telefonsamtale afholdt 13.11.24

Volden vil ikke blive tilplantet, men får lov at gro til af sig selv.

Der er opsat et midlertidigt vildthegn rundt om hele Energinet's erhvervede matrikel. Dette hegn tages ned når det endelige perimeterhegn rundt om stationen er opsat. Under det endelige hegn vil der blive udlagt en asfaltbræmme.

Volden vil komme til at ligge udenfor det endelige perimeterhegn for højspændingsstationen.