

Notat over indkomne høringssvar i 2.offentlighedsfase til Hesselø Havvindmøllepark - Landanlæg

Nærværende notat omhandler høringssvar til Hesselø Havvindmøllepark - Landanlæg indkommet som led i 2. offentlighedsfase afholdt i perioden 4/7-12/9-2024.

I skemaet herunder oplistes indkomne høringssvar, og der gives et kort resumé. I skemaets højre side oplistes Energinets (ENDK) og SGAV's kommentarer til høringssvarene.

De indkomne høringssvar har givet anledning til ændring af en række vilkår i udkastet, hvorfor der foretages fornyet høring herover.

Tabel 1 Resumé af høringssvar med tilknyttede bemærkninger fra hhv. Energinet (ENDK) og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Akt nr.	Høringspart	Resumé af høringssvar	Bemærkninger ENDK	Bemærkninger SGAV
10858808	Mie Terslin Kjør (mtkja@gribkov.dk)	Gribskov Kommune ønsker at § 25-tilladelsen vedlægges projektforslag for beplantning ved Bavnebakke Højspændingsstation. - Endvidere anføres det, at den nye vej mellem Græsted og Pårup er etableret. Afsnit herom bør opdateres. Kommunen vurderer, at dette ikke har negativ påvirkning, men at det er positivt for trafikafviklingen, at vejen er etableret.	Ad 1) Landskabets karakter omkring stationsområderne har været afgørende for hvordan der er opstillet forslag til beplantning omkring stationerne. Landskabskarakteren omkring hhv. Hove og Pårup station er markant forskellige, ligesom de er forskellige landskabsudpegninger i de to områder. Da landskabet omkring Hove er værdifuldt og omfattet af fredning, er det vurderet hensigtsmæssig at foreslå en forholdsvis detaljeret beplantningsplan omkring Hovegård Højspændingsstation. Landskabet omkring den kommende Pårup station er ikke tilsvarende særligt værdifuldt eller omfattet af fredning, hvorfor miljøkonsekvensvurderingen tager afsæt i forskellige principper for beplantning der afspejles i det eksisterende landskab. Energinet finder på den baggrund at høringssvaret ikke giver anledning til at der skal udarbejdes en detaljeret beplantningsplan omkring den kommende	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i Miljøstyrelsens udkast til § 25-tilladelse. På baggrund af forskelle i landskabets sårbarhed ved hhv. Bavnebakke- og Hovegård Højspændingsstation er der foretaget konkrete vurderinger af behov for beplantning samt detaljeringsgraden heraf, jf. hhv. miljøkonsekvensrapporten samt udkast til § 25-tilladelse. Styrelsen kvitterer for oplysningen om, at ny vej mellem Pårup og Græsted allerede er etableret. Idet vejen er behandlet i både miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse er påvirkning fra vejen i kumulation med projektet vurderet.

			station ved Pårup og vurderer at miljøkonsekvensvurderingen af dette emne er fyldestgørende for den konkrete påvirkning. Miljøkonsekvensvurderingen af beplantningen omkring Bavnebakke station er vurderet i afsnit 12.4.1. på baggrund af to forslag til beplantningsprincip. Ad 2) Miljøkonsekvensvurderingen forholder sig til udbygningen af vejen hvilket er beskrevet i afsnit 7.3.1. og 7.4.1. Energinet bemærker at der ikke ændrer på miljøkonsekvensvurderingens konklusion at vejen er etableret, hvorfor en opdatering ikke vurderes nødvendig. Endelig er anlæg af ny vej behandlet i miljøkonsekvensrapportens kapt 14 – Kumulative effekter og det er vurderet at der i driftsfasen ikke er kumulative effekter.	
10716541	Ritt Nygaard (ritt75@icloud.com)	Er generelt generet af industiprojekter i området nær ejendommen Pårupvej 102. Anfører at Bavnebakke Højspændingsstation bør placeres i industriområde, så fugle tilgodeses og ønsker området bevaret autentisk. Lokalområdet får ingen fordele af projektet. Ønsker at områdets helhed vurderes herunder sammen med andre projekter.	Synspunktet tages til efterretning. Synspunkter vedr anden placering af Pårup station tages til efterretning. Placeringen af stationen ved Pårup fremgår af Planen for Hesselø Havvindmøllepark. Placeringen af stationen er ikke fastlagt i planen, men der er i det konkrete projekt foreslået en placering vest for Pårup. Derfra føres strømmen videre og tilsluttes	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i udkast til § 25-tilladelse. Der er udarbejdet plangrundlag for Bavnebakke Højspændingsstation der muliggør den valgte placering. Styrelsen vurderer, at bygherres miljøkonsekvensrapport i tilstrækkelig grad beskriver de påvirkninger projektet medfører også for bl.a. arter og natur. Endvidere vurderes det, at projektets samlede påvirkninger er belyst gennem miljøvurderingsprocessen.

			højspændingsnettet i den eksisterende Hovegård Højspændingsstation. Planen er miljøvurderet og offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de påvirkninger projektet medfører på landskabet, mennesker, dyr og planter. Ligeså inddrages projektets påvirkning i sammenhæng med andre projekter (kumulativ virkning). Energinet finder således at projektets samlede påvirkninger er belyst gennem miljøvurderingsprocessen.	
10744817	Helena Leu (helle@hillerod.dk)	Spørgsmål ift. hvordan overskudsjord fra kabelanlægget håndteres. Gør opmærksom på kommunens "forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygg- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune", hvor anlægsarbejde udelukkende må finde sted man-fre. kl. 07-17. anlægsarbejdet uden for dette tidsrum kræver dispensation fra forskriften. Gravearbejdet kræver tilladelse hos Hillerød Kommune, når veje krydses.	Håndtering af overskudsjord fremgår af projektbeskrivelsen som er indarbejdet i miljøkonsekvensrapportens kapt 3. Der er ikke overskudsjord ved anlæg af kabler. Øvrige oplysninger tages til efterretning. Høringssvaret giver ikke anledning til at der ændres i miljøkonsekvensrapporten.	Jf. bygherres bemærkning genereres der ikke overskudsjord ifm. kabeltracéet. Styrelsen har vurderet på påvirkning fra anlægsarbejdet i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage. Evt. skærpede krav til anlægsarbejde i henhold til regulativer/forskrifter ændrer ikke på vurderingerne. Det bemærkes i øvrigt, at bygherre har anført, at der er behov for arbejde uden for det nævnte tidsrum, hvilket fordrer dispensation fra kommunens forskrift.
10707624	Søfartsstyrelsen	Ingen bemærkninger til anlægget på land men henviser til tidligere høringssvar.	Tages til efterretning. Nødvendige ansøgninger vil blive fremsendt. Høringssvaret giver ikke anledning til at der ændres i miljøkonsekvensrapporten.	Ingen bemærkninger.

10692457	Esben Aarsleff (eaa@museu mns.dk)	Ingen bemærkninger til anlægget på land.	Museets høringssvar er indarbejdet i miljøkonsekvensvurderingen. Høringssvaret giver ikke anledning til at der ændres i miljøkonsekvensrapporten.	Ingen bemærkninger.
10558508	Stig Prüssing (FST) (spr@fiskeri styrelsen.dk)	Ingen bemærkninger til anlægget på land.	Tages til efterretning.	Ingen bemærkninger.
10543481	Søfartsstyrelsen	Ingen bemærkninger til anlægget på land.		Ingen bemærkninger.
10935990, 10922489, 10935991	Roskilde Kommune (kontaktpersoner)	Kommunens afdeling for Byudvikling og Grøn Omstilling skal underrettes ved evt. blow-out i beskyttet natur og forud for iværksættelse af oprensning.	Tages til efterretning. I øvrigt henvises til vilkår 13 i udkast til §25-tilladelse, hvoraf det fremgår at der ikke må efterlades varige kørespor eller trykskader på § 3-områder i forbindelse med kørsel (færdsel med maskiner) inden for de beskyttede naturområder, herunder hvis boremudder fra et eventuelt blow-out skal fjernes.	Ingen bemærkninger.
10922736	sanne@solbjerggard.dk	Oplyser om dræn, samlebrøn samt forekomst af fugle på ejendommen. Desuden findes der sumpet areal ved Solbjerggårdsvej med brønd. Der er kildevæld på toppen af en bakke, der krydses af kabeltracéet. I området forefindes træer og et rigt dyreliv herunder lille vandsalamander, bæver og flere fuglearter.	Oplysningerne tages med ind i de konkrete forhandlinger der skal foretages med lodsejerne hvorved der kan tages videst muligt hensyn til disse når kablet skal etableres. ENDK anlægger ikke kabler, det gør vinderen af udbuddet (den såkaldte koncessionshaver). Energistyrelsen er ansvarlig for udbuddet.	Styrelsen vurderer, at der i høringssvaret ikke er konkrete oplysninger, der kan ændre vurderingerne i styrelsens udkast til §25-tilladelse.

10879958	Forsvarsministeriet	Ingen bemærkninger til anlægget på land.	Tages til efterretning.	Ingen bemærkninger.
10955589	Jonna.Jensen (Jonna.Jensen@egekom.dk)	Ønsker byggeplads placeret i delområde 1A, da 1) trafik i anlægsfasen herved undgås, 2) der ikke skal foretages større terrænreguleringer inden for delområde 1C, 3) bebyggelse på Lundevej 13 helt eller delvist kan bibeholdes evt. til minimering af påvirkning af flagermus. Opfordrer til at anlægget i både anlægs- og driftsfase overholder Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj. Ønsker Hovegård Højspændingsstation forsænket i terræn og etablering af beplantningsbælter omkring stationen. Ønsker at deltage i detailplanlægningen af beplantningsbælte samt naturområder ved Hovegård Højspændingsstation. Anfører at naboer til højspændingsstationen ønsker eksisterende luftledninger kabellagt. Mener det af miljøkonsekvensvurderingen skal fremgå, hvilken ændret visuel oplevelse projektet vil medføre på fortidsmindet. Opfordrer til at skabe sammenhæng mellem de fremtidige naturområder i delområde 1C og langdyssen for at øge den rekreative værdi. Forståelses spørgsmål om dræn og håndtering af overfladevand samt spildevand. Hvis der er behov for topslidset dræn bør det fremgå af	Placering af byggeplads er fastlagt i landsplandirektivet. Energinet skal til enhver tid overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Der er ikke fastsat generelle, vejledende grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, da disse reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Egedal Kommune kan fastsætte krav i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen i anlægsfasen. I miljøkonsekvensrapporten er der udført kvantitativ vurdering af støjen fra anlægsarbejde på stationsområdet ved brug af støjberegninger i programmet SoundPLAN i dagtimerne. Ved Hove Station inddrages også støj fra eksisterende anlæg i vurderingerne af den kumulative støjpåvirkning. Energinet anser herved at vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten for så vist angår støj er tilstrækkelige.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i udkast til § 25-tilladelse. Placering af byggeplads er fastlagt i landsplandirektivet for bl.a. Hovegård Højspændingsstation. Støj i både anlægs- og driftsfase er behandlet i tilladelsen, hvor det er det konkrete projekt, der miljøvurderes. Af samme grund er evt. kabellægning af højspændingsledninger ikke vurderet, da det ikke er en del af projektet. Styrelsen har ingen bemærkninger vedr. inddragelse i proces omkring beplantning mv. Med hensyn til påvirkninger fra sløjfning af dræn, håndtering af spildevand, krydsning af vandløb m.v. er vurderet i bygherres miljøkonsekvensrapport samt styrelsens udkast til § 25-tilladelse og omfattet af flere vilkår i denne. Såfremt der sker ændring i den beskrevne håndtering af spildevand/overfaldevand, vil dette være en ændring til projektet.

		bilag 1 til miljøkonsekvensrapporten. Kabeltraceét vurderes ikke at påvirke evt. genslyngning af Spangebæk. Påpeger at bygherre skal sikre, at dræn ikke påvirkes af projektet. Ændringer skal ansøges om evt. regulering af vandløb/dræn. Krydsning af vandløb ved underboring kræver krydsningstilladelse og en beredskabsplan er en forudsætning herfor. Mener afværgeforanstaltninger i forbindelse med tørholdelse af kabelgrav også skal fremgå af afsnittet om overfladevand.	Ønske om inddragelse i forbindelse med etablering af beplantning imødekommes og inddragelse vil ske som led i udarbejdelsen af det konkrete projekt som fremsendes til Egedal Kommune som grundlag for byggetilladelsen. Kabellægning af eksisterende luftledninger omkring transformerstationen og frem til den kommende motorvej er ikke en del af dette projekt og er ikke medtaget i den pågældende MKR og kan ikke imødekommes i dette projekt. Energinet vil som led i placeringen af beplantningen omkring langdyssen tage hensyn til indblik til og udsyn fra langdyssens fremtoning i landskabet og den rekreative værdi. Ophør af dræning fra stationsområdet til Bredmose Renden er beskrevet og vurderet i miljøkonsekvensrapportens kapt 8.3.1. §3-beskyttet natur samt i kapt 8.5.3. Det er vurderet at afskæring	
--	--	--	---	--

			af drænledningen vurderes at være ubetydelig påvirkning og at det kan afvises at der vil ske tilstandsændringer af området. Dræn inde på stationsområdet skal bortlede vand der falder på stationens område. Dette vand ledes via dræn til bassin. Vand der falder passivt på ubefæstede arealer på stationen, nedsiver passivt (se kapt 3.1.3). Kabellægningens mulig miljøpåvirkning af vandløb er indgående behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Alle dræn der afskæres, vil blive retableret. Afbødende foranstaltninger i forbindelse med tørholdelse af kabelgrav er behandlet i miljøkonsekvensrapportens kapt 3.2.1.2 og er i øvrigt omfattet af vilkår 9 i udkast til §25-tilladelse. Der udarbejdes beredskabsplaner forud for udførelse af styret underboring. Beredskabsplaner er omfattet af vilkår 24-31 i udkast til §25-tilladelse.	
--	--	--	--	--

			På baggrund af ovenstående er det Energinets opfattelse, at de i høringssvaret fremhævede miljøemner er tilstrækkeligt belyst.	
10934540	BJARNE HINDBORG	Ønsker informationer om arbejdstidspunkt, adgang til grunden og skader på dræn/natur forud for anlægsarbejdets påbegyndelse på matr. nr. 4d Slette og 2g Hemmingstrup.	Oplysninger om arbejdstidspunkt, adgang til grunden og skader samt erstatning for skader vil ske på et særskilt møde inden anlægsarbejdet igangsættes. I øvrigt oplyses, at miljøkonsekvensrapporten beskriver hvordan naturtyper beskyttes og evt reableres i forbindelse med det konkrete anlægsarbejde.	Ingen bemærkninger.
10958274	Søren Wittenwiler	Foreslår at kabeltraceet placeres gennem Roskilde Fjord medførende 8 km kabellægning på land syd for Jyllinge-Hove). Har erfaring med gravearbejde der giver dårlig jordstruktur og ønsker ikke at lægge jord til projektet, der kan flyttes vest for Havelse Å. Udtrykker bekymring for olie/kemisk udslip fra anlægsarbejdet ved kabellægning gennem Hofors drikkevands forsyningsområde.	Oplysningerne tages med ind i de konkrete forhandlinger der skal foretages med lodsejerne hvorved der kan tages videst muligt hensyn til disse når kablet skal etableres. ENDK anlægger ikke kabler, det gør vinderen af udbuddet (den såkaldte koncessionshaver). Derudover oplyses, at der udarbejdes beredskabsplaner for anlægsarbejdet der tager højde for uheld og mulig forurening af jord og grundvand, hvilket er fastsat som vilkår 24 i udkast til §25-tilladelse.	Styrelsen vurderer, at høringssvaret ikke får indflydelse på udkastet til § 25-tilladelse, da miljøkonsekvensrapporten beskriver fravalg af kabelføring gennem Roskilde Fjord. Erstatnings- og kompensations spørgsmål er ikke en del af miljøvurderingsreglerne og vurderes ikke nærmere i § 25-tilladelsen.
10960467	Natascha Kirstine	Trafikstyrelsen og Banedanmark har ingen konkrete bemærkninger til projektet.	Tages til efterretning.	Ingen bemærkninger.

	Larsen (TRM)	Banedanmark anfører, at al færdsel på og arbejder ved jernbanen kræver tilladelse efter jernbaneloven.		
10961285	Hofor	Anfører at projektets påvirkning af materielle goder herunder infrastruktur i forbindelse med kaabeltracéet skal fremgå af miljøvurderingen. Oplyser at der ikke kan etableres boregruber på HOFORs kildepladsarealer. Ønsker inddragelse i den endelige fastlæggelse af kabeltracéet. Projektet må ikke hindre adgang til HOFORs anlæg. Oplyser om skovrejsningsprojekt ved Æbelholt og Hørup kildepladser samt nyt vandværk ved Gørløse, og ønsker disse inddraget i miljøvurderingen. Ønsker § 25-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven tilsendt grundet partsstatus.	Miljøstyrelsen har udarbejdet afgrænsningen af indholdet af miljøemner til miljøkonsekvensrapporten og vurderet at materielle goder ikke skal indgå, idet materielle goder ikke er vurderet relevant i forhold til en potentiel væsentlig påvirkning ved etablering af ny station ved Pårup og udbygningen af Hovegård station. Afgrænsningsudtalelsen har været offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Anlægsarbejdernes påvirkning af grundvandsforhold er vurderet i rapportens kapt. 11. Vurderingerne er udført i forhold til gældende lov på området. Det er vurderet at anlægsarbejder i forbindelse med etablering af kabler ikke giver anledning til forurening af grundvandsressourcen eller drikkevandskvaliteten. Energinet finder at miljøkonsekvensrapporten	Høringssvaret medfører ikke ændringer i udkast til §25-tilladelsen. Det er i afgrænsningsudtalelsen vurderet, at materielle goder fsa. kabeltracéet ikke er relevante, bl.a. idet alle infrastrukturanlæg krydses ved styret underboring. Etablering af boregruber for styrede underboringer kan placeres inden for projektområdet, og selve placeringen er endnu ikke nærmere fastlagt.

			tager højde for de forhold som HOFOR udtrykker bekymring for. Kablerne etableres af vinderen af udbuddet for kabelanlæg. Kablet placeres efter aftale med lodsejerne. HOFOR vil som ledningsejer blive hørt i tilstrækkeligt omfang og der vil blive indgået krydsningsaftale inden igangsættelse af anlægsarbejdet. Koncessionshaver vil sikre sig, at placering af strømkabler ikke hindrer at øvrige ledninger i jorden vil kunne tilgås. Etablering af kabler i jorden udgør ikke en hindring for skovrejsningsprojekter ved Æbelholt og Hørup kildepladser, idet kabelanlæg ikke forhindrer skovrejsning. Der kan ske tilplantning med arter der tager hensyn til kabler i jorden så der vælges arter der ikke har dybtgående rødder. Energinet finder på den baggrund at der ikke er anledning til at inddrage skovrejsningsprojektet i miljøvurderingen da kabelanlæg ikke kan udgøre risiko for en væsentlig påvirkning af skovrejsningsprojekterne.	
--	--	--	---	--

			Energinet er af den opfattelse at projektets påvirkninger fsva kabellægning er tilstrækkeligt belyst gennem miljøvurderingsprocessen. Energinet har ingen bemærkninger i forhold til ønske om at §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven sendes i høring hos HOFOR.	
10976075	Erhvervsministeriets dep.	Ingen bemærkninger til anlægget på land.	Intet at bemærke.	Ingen bemærkninger.
10975016	Hove Bylaug/Erik Gaardsted Madsen	Idet delområde 1c er delvist fredet, bør det udgå som byggepladsområde, hvorved behovet for terrænregulering mindskes, etablering af permanent rekreativt område muliggøres, Lundevej 13 kan fungere som støjskærm, beboerne langs Lundevej generes mindre i anlægsfasen og anlægstrafik vil skulle ske fra nord. Ønsker luftledninger konverteret til kabelanlæg. Anfører at støjen fra Hovegård Højspændingsstation bør overholde støjkravene også i kumulation med fremtidig motorvej. Oplyser om vandforsyningsboringer tæt på Højspændingsstationen og anfører, at nedsivning og bortledning af regnvand vil kunne medføre forurening af grundvandet.	Miljøkonsekvensvurderingen af udbygningen af højspændingsstationen ved Hove er udarbejdet på baggrund af det konkrete projekt som er indsendt til Miljøstyrelsen. Projektet er følgende miljøvurderet og miljøpåvirkningen af mennesker, natur, kulturhistorie samt flere emner indgår i vurderingen. Udbygningen er projekteret så denne i videst muligt omfang sker længst væk fra Hove landsby, men det har ikke været muligt at projektere en så betydelig udvidelse uden at der sker en påvirkning af nogle ejendomme, der som konsekvens af udbygningen bliver nedlagt. Da landskabet omkring Hove er værdifuldt	Høringssvaret medfører ikke ændringer i udkast til § 25-tilladelsen. Indretning af arealerne ved Hovegård Højspændingsstation følger af det udarbejdede landsplandirektiv og styrelsen har ingen bemærkninger hertil. Projektets påvirkning af landskab, overfaldevand, grundvand og natur samt jordforurening er vurderet i høringsmaterialet. Bygherre har oplyst, at der bliver udarbejdet en revideret beredskabsplan for højspændingsstationen og styrelsen finder det ikke nødvendigt at vilkårssætte dette.

		Foreslår derfor stations jordforureningsstatus kortlægges, at dimensioneringsforudsætninger skærpes så forurening af natur undgås samt løbende kapacitetsberegninger gennem anlægsfasen. Ønsker at der udarbejdes en beredskabsplan for driftsfasen, med bl.a. større passiv sikkerhed med jordvolde, opsamlingssystemer for spildevand og forureninger, brandbekæmpelse, varslingsystemer og evakueringsplaner. Ønsker udarbejdelse af plan for vedligehold og anvendelse af eksproprierede ejendomme og arealer herunder Hove Langdysse med offentlig adgang.	og omfattet af fredning, er det vurderet hensigtsmæssig at foreslå en forholdsvis detaljeret beplantningsplan omkring Hovegård Højspændingsstation som vil medvirke til at nedbringe projektets påvirkning af landskabet. Bemærkning om delområde 1c behandles i særskilt høringsnotat til landsplandirektivet. Energinet kan dog oplyse at der vil være behov for at anvende delområde 1c. til midlertidigt arbejds- og oplagspladsområde særligt med henblik på den vestlige udbygning af stationen, som skal udføres af den fremtidige vinder af udbuddet af landanlæg af Hesselø Havvindmøllepark. Ønsket om kabellægning af luftledninger har været drøftet tidligere. Energinet må oplyse, at kabellægning af disse luftledninger ikke er en del af dette projekt og ikke behandlet i MKR. Støjen fra højspændingsstationen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder i det åbne land. Støj fra andre aktiviteter, herunder støj fra motorvejen reguleres ikke.	
--	--	--	---	--

			Ad 1 Omfanget af jordforurening er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Derudover er de kommende anlægsarbejder omfattet af jordforureningsloven. Energinet etablerer anlæg der indeholder olie med overvågningsstem. Derudover etableres alle fundamenter for bygninger, udendørs tekniske installationer med olieopsamling i form af reservoirs der kan rumme hele oliemængden fra den oliefyldte komponent i tilfælde af lækage, ligesom der vil være sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af uheld. Det er således vurderet at vandet fra stationsanlægget vil kunne bortledes uden påvirkning af grundvandsforekomsterne. Der anvendes ikke pesticider eller opløsningsmidler på stationen. Ad 2 + 3 Afløbssystemet vil blive dimensioneret så det samlede volumen af overfladevand fra stationen, også i tilfælde af ekstremregn, kan rummes i bassinet (jf kapt 3.1.2 i miljøkonsekvensrapporten). Der sker således ingen tilledning til recipient eller til de omkring liggende vand- og naturområder.	
--	--	--	--	--

			Ad 4 Af vilkår 24 fremgår det at der skal udarbejdes en beredskabsplan der tager højde for uheld hvor der kan ske forurening af vandområder. Derudover er der udarbejdet beredskabsplaner for driften af Hovegård Højspændingsstation, som vil blive opdateret som følge af at stationen ombygges og udvides. Bylaugets forslag om at Energinet pålægges ansvar for de nævnte vedligeholdelsesarbejder, herunder langdyssen tages til efterretning. Høringssvarets bemærkninger om jordforurening, støj, vandhåndtering og beredskabsplan er vurderet i miljøkonsekvensrapporten og der er således taget højde for påvirkningens omfang og nødvendige afværgeforanstaltninger er beskrevet.	
10974985	Wiighedegaard I/S	Efterlyser beregninger af magnetfelter fra de tre kabelrender samt redegørelse for mulige påvirkninger fra magnetfelter herunder sundhedsaspekterne. - Ønsker beregninger af den kumulative effekt af det nye ledningstracé med de eksisterende kabelanlæg og luftledningsanlæg - Anfører, at fremtidige	Energinet anlægger ikke kablerne, det gør koncessionshaver. Det er sandsynligt, at der vil blive brugt 245 kV-udstyr (i daglig tale 220 kV) til ilandføring fra havvindmølleparken og frem til tilslutningspunktet ved Hovegård. Dog er valg af spændingsniveau frit for	Høringssvaret medfører ikke ændringer i udkast til §25-tilladelsen. Emnet magnetfelter er grænset ud, og indgår dermed ikke i miljøkonsekvensrapporten/ukast til §25-tilladelsen.

		kabelrender fra Hovegård Højspændingsstation skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, idet de er kendte.	koncessionshaver. Det er som led i udarbejdelsen af afgrænsningsudtalelsen for indholdet af miljøkonsekvensrapporten vurderet, at magnetfelter ikke skal medtages i rapporten og der er foretaget en grundig redegørelse for udgrænsning af emnet i Miljøstyrelsens afgrænsningsrapport.	
10974842	Nikolaj Hansen	Beskriver området ved Hovegård Højspændingsstation herunder Hove landsby, gravhøje m.v. Anfører at både eksisterende højspændingsstation og udvidelse af denne skæmmer området, at det ikke tager hensyn til omkringliggende område, miljø og natur ligesom der ikke er taget højde for de samfundsøkonomiske omkostninger for lokalområdet. Foreslår nedgravning af højspændingsstationen, at der bygges lavere, etablering af jordvold, yderligere skærmende beplantning omkring anlægget særligt mod syd ned mod Hove. Samfundsøkonomisk foreslås anlægget reduceret i størrelse. Anfører at Hovegård Højspændingsstation ikke i eksisterende drift kan overholde grænseværdierne for støj, og at det skal sikres fremadrettet. Oplyser at der i den nordlige del af projektet er en tidligere losseplads og anfører risiko for nedsivning til grundvandet. Stiller spørgsmål om hvorfor søen i sydøstligt	Miljøkonsekvensrapporten medtager de i høringsbrevet oplyste miljøemner fsva støj, jordforurening, drikkevandsinteresser og uheld og der er udført vurderinger af påvirkningernes omfang og oplyst nødvendige afværgeforanstaltninger. Energinet har ikke kendskab til oplysninger om mulig losseplads i den nordlige del af projektområdet, men er som bygherre forpligtet til at orientere kommunen hvis der under gravearbejde påtræffes forurening, hvorefter kommune vurderer sagens videre forløb. Kabellægning af luftledninger omkring Hove indgår ikke i dette projekt og er derfor ikke behandlet i MKR.	Høringssvaret medfører ikke ændringer i udkast til § 25- tilladelsen. Projektets påvirkning af landskabet er vurderet og mulige afværgetiltag belyst i både miljøkonsekvensrapporten samt udkast til tilladelse. Tilsvarende gælder for emnerne støj, håndtering af overfladevand samt grundvand. I det tilfælde, at projektet berører evt. losseplads herunder jordforurening skal bygherre rette henvendelse til kommunen. Kan anlægget ikke etableres som afsøgt, vil denne ændring skulle vurderes i henhold til miljøvurderingsreglerne. Kabellægning af eksisterende luftledninger behandles ikke i nærværende sag. Bygherre har oplyst, at der udarbejdes beredskabsplan for Hovegård Højspændingsstation i driftsfasen og styrelsen finder det ikke nødvendigt at vilkårsætte dette.

		hjørne af projektarealet nedlægges, og hvordan vandet fremadrettet håndteres. Ønsker projektets påvirkning af grundvand herunder konsekvenser for vandværket og vandforsyning yderligere belyst. Er uforstående over for, at luftledninger i området ikke kan kabellægges. Anfører på baggrund af tidligere uheld på højspændingsstationen, at der bør foreligge en godkendt beredskabsplan for brand. Anfører at udvidelsen af hovegård Højspændingsstation vil muliggøre fremtidige projekter i området, og at dette minder om salamimetoden. Fremtidige projekter bør fremgå af miljøkonsekvensvurderingen. Vurderer at projektet påvirker befolkningsgrundlaget i Hove, hvilket medfører reduceret samfundsøkonomi i offentlige ydelser som bus, cykelstier mv. Anbefaler på den baggrund erstatningsgrund til bebyggelse i Hove.		
10974813	Poul Rasmussen	Anfører at et højspændingsanlæg påvirker både dyr og menneskers sundhed og livsbetingelser negativt herunder fra strålefare. Mener ikke der bør gives fravigelse fra habitat-, artsfrednings- og planhabitatbekendtgørelsen. Spørger hvordan Bavnebakke Højspændingsstation tager hensyn til kulturhistorisk miljø omkring	Synspunkter vedr anden placering af Pårup station tages til efterretning. Placeringen af stationen ved Pårup fremgår af Planen for Hesselø Havvindmøllepark. Placeringen af stationen er ikke fastlagt i planen, men der er i det konkrete projekt foreslået en placering vest for Pårup. Derfra føres strømmen videre og tilsluttes	Høringssvaret medfører ikke ændringer i udkast til § 25-tilladelsen. Landsplandirektivet for projektets højspændingsstationer muliggør den ansøgte placering af Bavnebakke Højspændingsstation. Værdiforringelse og erstatning er ikke emner, der indgår i miljøvurderingsreglerne.

		Pårup. Synes anlægget er stort i forhold til Pårup landsby, og mener det bør opføres i industriområde. Anfører at højspændingsanlægget medfører værdiforringelse og ønsker faren ved evt. terror belyst.	højspændingsnettet i den eksisterende Hovegård Højspændingsstation. Planen er miljøvurderet og offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de påvirkninger projektet medfører på landskabet, mennesker, dyr og planter. Ligeså inddrages projektets påvirkning i sammenhæng med andre projekter (kumulativ virkning). Energinet finder således at projektets samlede påvirkninger er belyst gennem miljøvurderingsprocessen. Fsva bekymringer om sundhedsfare ved at bo tæt ved en højspændingsstation, er dette emne ikke inddraget i miljøkonsekvensvurderingen. Energinet anvender altid Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip, når der planlægges og projekteres nye højspændingsanlæg, og det indebærer, at magnetfelterne fra stationsanlæg gennemsnitligt over et år ikke overstiger 0,4 mikro Tesla uden for det hegn, som omgiver højspændingsstationen. Hegnet etableres jævnfør krav i elsikkerhedsloven for at forhindre uautoriseret adgang til stationsområdet, som kan medføre risiko for akutte	
--	--	---	--	--

			personskader. Derved er det samtidigt sikret, at der ikke er sundhedsskadelige virkninger fra højspændingsstationens magnetfelter hos naboer til højspændingsstationen. På magnetfeltudvalgets hjemmeside www.magnetfeltudvalget.dk kan man finde en lang række informationer om magnetfelter, vejledning i forsigtighedsprincippet samt henvisninger og links til relevante sundhedsmyndigheder og organisationer. Kulturhistorie indgår som et selvstændigt emne i miljøkonsekvensvurderingen af projektet og projektets påvirkning af det fremgår af rapportens kapt 13. Højspændingsstationen ved Pårup er beliggende indenfor et værdifuldt kulturmiljø, der vil blive permanent påvirket som konsekvens af at stationen etableres da området i dag er ubebygget. Stationen vil blive omgivet med afskærmende beplantning som i løbet af en årrække vil afskærme indblikket til stationen. Da stationen er et såkaldt lukket anlæg, er det bygherres vurdering at stationen vil minde om den stedlige bygningsmasse og ikke	
--	--	--	---	--

			adskille sig væsentligt fra denne. Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen i forhold til påvirkningen på kulturmiljøet, herunder også de landskabelige værdier og anlæggets synlighed i omgivelserne er at denne vil blive reduceret ved anlæg af beplantning omkring stationen. Der er således taget højde for påvirkningens omfang. ENDK anerkender, at man som ejer af en nærliggende ejendom kan være bekymret for om ejendommens værdi vil blive forringet som følge af, at der opføres et teknisk anlæg i nærheden. Miljøkonsekvensvurderingen forholder sig imidlertid ikke til salgbarhed, ejendomsværdiforringelser eller ekspropriation for enkeltejendomme. Disse emner er ikke omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven eller vurderingskriterierne for projektets påvirkning af miljøet, og emnerne indgår derfor ikke i miljøvurderingen af projektet. Lodsejere har altid mulighed for voldgift/retssag med krav om erstatning, hvis man kan dokumentere et tab.	
--	--	--	---	--

			Mulige terrortrusler er mere end tidligere et vigtigt emne. Det er dog ikke behandlet som et selvstændigt emne i miljøkonsekvensrapporten. I miljørapporten beskrives risikoen for støtte ulykker og/eller katastrofer som er relevante for projektet, herunder også risici der kan skyldes klimaændringer. Det er risikoforholdene i det konkrete projekt og omgivelsernes følsomhed og sårbarhed over for risikoforholdene som hver især eller samlet kan have en væsentlig påvirkning på natur, miljø og menneskers sundhed. Det er vurderet at de risikoforhold som er relevante at inddrage i dette projekt, er klimarelaterede risici og risici for større ulykker og/eller katastrofer. Der udarbejdes således beredskabsplaner for nødsituationer. Energinet har skærpet opmærksomhed på sikkerheden ved alle anlæg. Med det overordnede ansvar for Danmarks el- og gasforsyning følger også en forpligtelse til at have et beredskab, der kan håndtere situationen, hvis noget går galt. Energinet koordinerer el- og gassektorens beredskab både før, under og efter en krisesituation.	
--	--	--	---	--

			Der er fastsat nærmere regler for beredskabet i flere bekendtgørelser, som danner grundlag for en systematisering og udbygning af det hidtidige beredskab for elsektoren. Der er også et øget fokus på beredskab og sikkerhed fra myndighederne og Energistyrelsen anbefaler ligeledes et skærpet beredskab i energisektoren. Foruden løft af sektorberedskabsniveauet anbefaler Energistyrelsen, at der iværksættes en række konkrete beredskabsforanstaltninger. En ny lov om styrket beredskab i energisektoren er netop sendt i høring (Lov om styrket beredskab i energisektoren i høring Energistyrelsen (ens.dk)). Loven skal styrke energisektorens modstandsdygtighed og beredskab og implementerer NIS 2- og CER-direktiverne. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet. Energinet tager ønsket om en politisk debat til efterretning.	
10974773	Nina Nygaard Vognbjerg	Identisk med akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813.

10974733	POUL JØRGEN RASMUSSEN	Identisk med akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813.
10974714	Michael Vognbjerg	Identisk med akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813.
10974606	Askelund I/S	Identisk med akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813	Se bemærkninger til akt 10974813.
10974321	Hove Vandværk a.m.b.a.	Anfører at der for beskyttelse af § 3 natur og drikkevandinteresser ikke skal tillades nedsivning på Hovegård Højspændingsstation. Mener området bør kloakeres. Fremsætter indsigelse mod at der tillades nedsivning i et område med særlige drikkevandsinteresser, og anfører at højspændingsstationen forurener jord og grundvand. Gør tillige opmærksom på at tidligere brandhændelser på transformerstationen ved Hove har påvirket vandværkets drift og ønsker på den baggrund at Miljøstyrelsen stiller krav til beredskabsplaner. Anfører at miljøpåvirkningen af området omkring stationen ikke er tilstrækkeligt vurderet i forhold til påvirkningen af grundvandvand sammenlignet med den tilsvarende vurdering af kabelanlæg.	Miljøkonsekvensrapporten behandler risikoen for forurening af grundvandsressourcen i kapt 11. Hele området omkring Hovegård Højspændingsstation er kortlagt som muligt forurennet på vidensniveau 1. Anlægsarbejdet vil medføre, at mindre dele forurennet jord bortskaffes, de steder hvor anlægget udskiftes. Nedbør der falder i området, vil nedsive passivt. Vand fra veje ledes via dræn ledt til nedsivningsbassiner og tagvand kan evt. nedsive i faskiner, hvis det sikres, at der ikke er jordforurening i nærheden. Nedsivningsbassinerne etableres uden for det V1 kortlagte areal, så der ikke kan ske en spredning af forurening. Det er Egedal Kommune, der meddeler nedsivningstilladelse. På stationen vil der også blive etableret tætte opsamlingskar omkring olieholdige komponenter og	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af udkast til § 25-tilladelse. Styrelsen vurderer, at miljøkonsekvensrapporten i tilstrækkelig grad omhandler håndtering af overfaldevand både i forhold til naturområder og grundvand/drikkevand. Såfremt kommunen ikke kan meddele nedsivningstilladelse til projektet, vil der være tale om en ændring heraf, der vi skulle vurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Ansøger har oplyst, at der udarbejdes beredskabsplan for Hovegård Højspændingsstation i driftsfasen, og vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for vilkår herom.

			olieudskillere, ligesom der vil være sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af uheld. Det vurderes at overfladevand fra stationsanlægget vil kunne bortledes uden påvirkning af grundvandsforekomsterne. Energinet finder at høringssvaret ikke medfører at der skal ske en opdatering af miljøkonsekvensrapporten, da miljøkonsekvensrapporten er fyldestgørende for behandlingen af emnet. Af vilkår 24 fremgår det at der skal udarbejdes beredskabsplaner der tager højde for uheld hvor der kan ske forurening af vandområder. Derudover er der udarbejdet beredskabsplaner for driften af Hovegård Højspændingsstation, som vil blive opdateret som følge af at stationen ombygges og udvides.	
10969074	Frederikssund Kommune (kontaktpersoner)	Frederikssund Kommune anfører, at H292 og H283 skal underbores jf. forudsætninger i miljøkonsekvensrapporten, men at der er fejl i bilag 12, kort. 8. Oplyser at der yngler stor vandsalamander og brun frø i området ved lokalitet H292, H293 og H294. Oplyser endvidere om, at bygherre rettidigt skal søge om nødvendige tilladelser og dispensationer.	Alle §3-områder underbores, hvis det ikke er muligt at anlægge kabler udenom det beskyttede område. Der tages hensyn til vandrende paddler. Lokaliteten er vist i miljøkonsekvensrapportens figur 8.13. og mosens naturtilstand er beskrevet og vurderet. Energinet vurderer at miljøkonsekvensrapporten er fyldestgørende	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af udkast til § 25-tilladelse. Bygherre har oplyst, at alle naturområder underbores, hvilket er fastholdt i udkastet ved vilkår 7 herunder for H_283 og H_292.

			for vurdering af påvirkningen af naturlokaliteten. Oplysninger om at lok H_292 kan være yngleområde for padder tages til efterretning. Oplysninger om krydsningstilladelser tages til efterretning. Der vil blive ansøgt om alle nødvendige tilladelser forud for etablering af kabelanlægget herunder også nødvendige tilladelser efter forskrift for støj og vibrationer.	
10981109	Jasper Maaholm	Energistyrelsen anfører, at den kommende koncessionsvinder kun er forpligtet til at indtræde i Miljøstyrelsens afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25- hvis de ønsker at udnytte denne del af tilladelsen. Angiver endvidere en fejl på udkastets side 4 hvor der er anført et 400 kv kabel og ikke to-tre 220 kV kabler som i resten af dokumentet.	Intet at bemærke.	Styrelsen har på baggrund af høringssvaret rettet det anførte på den angivne side i udkast til § 25-tilladelse. Giver i øvrigt ikke anlædning til ændringer i vurderinger i udkastet, idet disse er udført for det konkrete projek.
10981112	srn@energin et.dk	Mener at enkelte vilkår i udkast til § 25-tilladelse ud fra en proportionalitetsbetragtning ikke kan accepteres. Bygherre ønsker således vilkår 3 vedr. arbejdstider og vilkår 9 om tørholdelse af kabelgrav slettet. Desuden ønskes vilkår 13		Høringssvaret har givet anledning til ændring af vilkårene i udkast til § 25-tilladelsen. Begrundelse for de nye vilkår vil fremgå af det reviderede udkast til § 25-tilladelse, der skal i ny høring.

		vedr. varige køresport samt vilkår 16 og 19-21 vedr. blow-out i vandløb ændret eller slettet.		
10979728	Sabine Anna Stosiek	Kystdirektoratet har ikke bemærkninger til anlægget på land.	Intet at bemærke.	Ingen bemærkninger.
10985428	Peder Grønlund Rasmussen	Oplyser at planlagt nedsivningsbassin ligger på tidligere losseplads nord for Hovegård Højspændingsstation. Anfører at der ligger en sø øst for Hovegård Højspændingsstaion. Anfægter den projektede størrelse af nedsivningsbassinerne. Foreslår at kabler placere uden for det fredede område, ligesom højspændingsområdet bør kloakeres, så forurening ikke nedsiver til grundvandet. Beplantning skal holdes uden for det fredede område og evt. overskudsjord fra terrænregulering skal bortskaffes fra området.	Miljøkonsekvensrapporten medtager de i høringsbrevet oplyste miljøemner fsva fredninger, jordforurening, drikkevandsinteresser og uheld og der er udført vurderinger af påvirkningernes omfang og oplyst nødvendige afværgeforanstaltninger. Energinet har ikke kendskab til oplysninger om mulig losseplads i den nordlige del af projektområdet, men er som bygherre forpligtet til at orientere kommunen hvis der under gravearbejde påtræffes forurening, hvorefter kommune vurderer sagens videre forløb. Vedr kloakering af projektområdet er det Egedal Kommunes beslutning om hvorvidt området skal kloakeres. Vedr beplantning: Der er udarbejdet en plan for beplantning som led i miljøkonsekvensvurderingen af projektet. Planen er inddraget i §25-tilladelsen til projektet. Planen vil blive yderligere	Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af udkast til §25-tilladelsen. Bygherre har på baggrund af høringssvaret ikke fundet anledning til at ændre placering af nedsivningsbassinet. Hvis det viser sig, at der er tidligere losseplads eller bliver konstateret forurenet jord i forbindelse med anlægsarbejdet, skal bygherre kontakte kommunen. Hvis det viser sig nødvendigt at flytte nedsivningsbassinet, vil dette kunne medføre fornyet miljøvurdering af ændringen af projektet. Den skærmende beplantning skal gennemføres i overensstemmelse med den allerede udarbejdede beplantningsplan jf. vilkår 36.

			bearbejdet og konkretiseret og man har som beboer i området mulighed for at deltage i en workshop desangående. På borgermødet i Værløse som blev afholdt den 13. august blev denne workshop annonceret og der blev omdelt invitationer til deltagelse. Energinet har ingen bemærkninger til de øvrige synspunkter.	
10985440	Peter Hagdrup	Efterlyser støjberegninger af omlægning af Lundevej i anlægs- og driftsfasen og betydningen heraf på områdets fauna. Oplyser, at der er fundet spidssnudet frø på to matrikler ved Hovegård Højspændingsstation, og at disse vil påvirkes i et større antal ved trafik på ny Lundevej. Ønsker på den baggrund nedgravede overvintringslokaliteter tæ på de nye regnvandsbassiner.	Miljøkonsekvensrapporten medtager støj fra trafik og transport i anlægsfasen for omlægning af Lundevej. Se figur 6.3. Støjkort for anlægsarbejder incl. omlægning af Lundevej. Der er ikke udført støjberegninger for driftsfasen for det nye forløb af Lundevej, da det antages at trafikbelastningen ikke vil ændre sig som følge af omlægningen. Det kan konkluderes at omlægning af Lundevej i koordination med de øvrige anlægsarbejder, vil i anlægsfasen kun at have ubetydelige påvirkninger på trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området omkring Hovegård Højspændingsstation.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af udkast til § 25-tilladelsen. Under gennemgang af miljøkonsekvensrapporten har styrelsen forholdt sig til hensynet til beskyttede og fredede arter. Projektet forventes ikke at medføre øget trafik på den omlagte vej, der flyttes 200 meter mod moseområdet. Vi ser generelt ikke en udfordring med støj ift. at sikre hensynet til fredede og beskyttede arter, herunder også fugle. I tilfælde af, at de to regnvandsbassiner udvikler sig til ynglevandhuller for spidssnudet frø, er det den faglige vurdering, at padderne bevæger sig mod rasteområderne i mosen nordøst for regnvandsbassinerne under vandring, såfremt deres vandringsveje ikke afskæres. Det er derfor vores vurdering, at der ikke vil være en udfordring med trafikdrab i et omfang, så der vil være tale om forsætteligt drab af individer, og dermed heller ikke ift. at sikre bestandens overlevelse.

10985442	DN Egedal	Foreslår skærpet ordlyd i vilkår 14 vedr. kendskab til vilkår i hhv. dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen samt fravigelsen fra habitatbekendtgørelsen skærpet. Foreslår overvågning af det samlede projekts (landanlæg og hav anlæg) påvirkning på arter og naturtyper. Ønsker skærpede krav til afværgeforanstaltninger og monitorering af miljøpåvirkningerne ved et evt. blow-out i naturområder herunder en opdateret beredssabsplan, ligesom der er ønske om rapportering af blow-out til offentligheden. Beder Miljøstyrelsen føre tilsyn med anlægsarbejdet og anvendelse af beredssabsplanen. Foreslår skærmende beplantning omkring Hovegård Højspændingsstation til nedbringelse af visuel påvirkning af landskabet. Anfører at naturindgribende aktiviteter ikke bør startes før det samlede projekt (land- og hav del) er miljøvurderet. Ønsker løbende beskrivelse af aktiviteter vedr. falgermus ved Hovegård Højspændingsstation ligesom vilkårene i afgørelserne forventes overholdt.	DN Egedal fremsender høringssvar med en række konkrete bemærkninger og forslag til Miljøstyrelsens udkast til §25-tilladelse, tilladelse til undtagelse af mv-loven og fravigelse fra Habitatdirektivet. ENDK har ingen bemærkninger til dette (se de enkelte punkter herunder). ENDK har ingen bemærkninger til forslaget til formulering af vilkår 4. Overvågning af kumulative virkninger fremgår af §25-tilladelsens afsnit 5.4. ENDK har ingen bemærkninger til de meget konkrete forslag fra DN. ENDK finder at vilkår 24-31 er tilstrækkelige og tager behørigt hånd om udførelsen af styrede underboringer samt afværgetiltag i forbindelse med uheld. Tages til efterretning. Ingen bemærkninger til dette. Det er Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse, som er truffet på baggrund af en ansøgning fra Energinet.	Høringssvaret giver ikke anledning til revision af de stillede vilkår. Vilkår i styrelsens afgørelser skal altid følges af bygherre. Videre vurderes afværgende foranstaltninger i forbindelse med uheld (blow-out) at være tilstrækkeligt behandlet i materialet. Styrelsens tilsynsforpligtigelse følger af de generelle regler. Der er stillet vilkår om skærmende beplantning omkring Hovegård Højspændingsstation, der vurderes tilstrækkelige. Undtagelsen fra miljøvurderingslovens muliggør etablering af det fulde landanlæg, inden anlæggene på havet er miljøvurderet upåagtet evt. naturindgreb. Beskrivelse af aktiviteter vedr. falgermus følger af dispensationen fra habitatbekendtgørelsen uden særlig inddragelse af offentligheden.
----------	-----------	---	--	---

			Ingen bemærkninger til dette. Det er Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse, som er truffet på baggrund af en ansøgning fra Energinet.	
--	--	--	--	--