

Strækning / Punkt	Længde	Terræn	Anlægstype	VVM Binding	Parallel eks. gasledning	I servitut	Bemærkninger
KW Energi, Buskmosevej 37A, 6300 Gråsten - Løgtøft	1090 m	Mark	Åben grav / boring	Ja	Delvis	Nej	Beskyttet sten- eller jorddige
Løgtøft	25 m	Vej	Boring	Nej	Ja	Nej	Sønderborg Kommune Grave-/krydsningstilladelse
Løgtøft – Melskovvej 2	940 m	Mark	Åben grav	Nej	Ja	Nej	
Melskovvej 2	25 m	Vej	Boring	Nej	Ja	Nej	Sønderborg Kommune Grave-/krydsningstilladelse
Melskovvej 2 – Nørreskovvej	1940 m	Mark	Åben grav / boring	Ja	Ja	Nej	Banedanmark – Krydsningstilladelse Sønderborg Kommune – Dispensation fra Skovbyggelinjer Beskyttet sten- eller jorddige
Nørreskovvej	25 m	Vej	Boring	Nej	Ja	Nej	Aabenraa Kommune Grave-/krydsningstilladelse
Nørreskovvej – Keldbjergvej	485 m	Mark	Åben grav / boring	Nej	Ja	Nej	
Keldbjergvej	25 m	Vej	Boring	Nej	Ja	Nej	Aabenraa Kommune Grave-/krydsningstilladelse
Keldbjergvej – Keldbjergvej 6, 6340 Kruså	300 m	Mark	Åben grav	Nej	Ja	Nej	

Skovbyggelinjer

Ledningsanlægget berører skovbyggelinjer ved Tørsbøl Plantage.

Ledningsanlægget nedgraves og vurderes efter anlæg ikke at få indflydelse på skovbyggelinjer.

Det vurderes at der kan opnås dispensation, da ledningsanlægget er nedgravet og ikke har visuelle konsekvenser efter anlæg.



Sø- og Å-beskyttelseslinjer

Ledningsanlægget berører ikke sø- eller åbeskyttelseslinier.

Beskyttede sten – og jorddiger

Beskyttede diger med bevoksning og stendiger krydses med styret underboring.

Andre typer berørte beskyttede diger, krydses med smal rende uden muldafrømning og reableres til oprindeligt udseende.

Linjeføring parallelt med beskyttet dige sker i en afstand på min. 2 m. så diget ikke berøres.

Der ansøges om dispensation fra jorddigebeskyttelsen uagtet om diget krydses ved underboring eller gravning.

Godkendelse og evt. supplerende krav fra **Sønderborg Kommune – Miljø og natur** og **Aabenraa Kommune – Miljø og natur**

Lokalplaner

Ledningsanlægget berører den vedtagne kommunalplan 7.4.002.T men det vurderes ikke at påvirke eller give anledning til ændringer. Den ligger i fællesgrav med den allerede VVM-behandlede 4-bar ledning fra Kværs Biogas.