



Landskab og Skov
J.nr. 2021 - 14011
Ref. CHKIT
Den 26. juli 2021

Afgørelse om at etablering af nødstrømsanlæg på Nyt OUH/Nyt SUND ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (CVR nr. 29190909)

Miljøstyrelsen har den 26. marts 2021 modtaget jeres ansøgning om etablering af nødstrømsanlæg på Nyt OUH. Ansøgningen omfatter etablering af bygninger, 9 dieselgeneratorer, skorsten samt dieseltanke. Projektet etableres i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH i Odense på matr. nr. 1f Hollufgård Hgd., Fraugde.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt:

13a - Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

3a - Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1),

10b - Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg,

Det samlede projekt Nyt OUH/Nyt SUND blev i 2014 miljøvurderet i en VVM-redegørelse, hvor Naturstyrelsen var myndighed. I denne VVM-redegørelse var der ikke indeholdt en vurdering af det nu anmeldte nødstrømsanlæg.

Myndighedskompetencen er efterfølgende overgået til Miljøstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Der ønskes etableret et nyt nødstrømsanlæg i tilknytning til Nyt OUH samt tilknyttede tankanlæg (diesel), dieselgeneratorer, skorsten og velfærdsbygning. Nødstrømsanlægget forventes at have en samlet indfyret effekt på cirka 60 MW. Projektet placeres syd for Hospitalsringen og igangværende byggeri ved Nyt OUH.

Det fuldt udbyggede anlæg vil omfatte ni generatorer med hver sin dieselmotor, to nedgravede dobbeltvæggede lagertanke til diesel på hver 50.000 liter samt ni "dag-tanke" med 1.499 liter dieselolie hver, som er direkte tilknyttet generatorerne.

De nedgravede olietanke er dobbeltvæggede og med sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer risikoen for lækager og spild. Rørføring er konstrueret således, at risikoen for lækager er minimal.

Påfyldning af dieselolie vil foregå på tæt belægning med kontrolleret afløb til olieudskiller.

Mulige driftsforstyrrelser og uheld kan være motorstop, kortslutning, spild af dieselolie eller motorolie.

Til at forhindre risiko for forurening i omgivelserne, udføres gulve med eksponering for motorolie uden afløb og behandles med maling til ekstra beskyttelse. Gulve ved dag-tanke udføres som sænkede gulve, der kan rumme indholdet af en tank.

Planlagt drift pr. år af dieselgenerator i forbindelse med testkørsler er maksimalt 200 timer i dagtimerne på hverdage, inden for normal arbejdstid.

Planlagt drift pr. år af dieselgeneratorer i forbindelse med testkørsler er maksimalt 6 timer uden for normal arbejdstid.

Hertil vil der være driftstid, når der sker svigt i den offentlige elforsyning med en varighed på 15 minutter, hvilket anslås at forekomme 3 gange hvert år, med en varighed på 1 time hvert 5. år og med en varighed på 5 timer hvert 10. år.

Det samlede bebyggede areal andrager ca. 2000 m², og der befæstes ca. 1.500 m², hvoraf ca. 730 m² etableres som armeret græs. Bygninger bliver op til 8,7 m over terræn, hvor installationer og afskærmning på tag udgør ca. 2,7 m.

Anlægsfasen igangsættes juli 2021 og afsluttes forventeligt juni 2023. Idriftsættelse af nødstrømsanlægget er planlagt til oktober 2023.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Støv, støj, lys, luft og lugt

Anlægsarbejdet vil kun i begrænset omfang kunne generere lokale støvgener inden for hospitalsområdet, idet støv kan genereres fra blotlagte graveflader og kørsel til arbejdsområdet. Støv i anlægsfasen kan begrænses ved vanding af kørevej, overdækning af lastvognlæs, jordbunker m.v. i tørre perioder.

I driftsfasen er der ikke særlige støvgener forbundet med projektet. Støv fra afkastet skal indgå i beregningerne til fastsættelse af den endelige højde heraf, når anvendte komponenter er kendt.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil være væsentlige støvgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Odense Kommune har regulativ for: Støv-, støj- eller vibrationsfrembringende, midlertidige aktiviteter, 2013. Heraf fremgår det, at støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder som udgangspunkt kun må foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 7.00-18.00.

Såfremt det vil være nødvendigt at arbejde i nattimer eller i weekender i forbindelse med byggearbejder skal Nyt OUH indsende en anmeldelse til Odense Kommune om de pågældende arbejder. Odense Kommune vil kunne meddele dispensation til kortvarige og mindre overskridelser. Forholdet vurderes således ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning.

Da anlægsarbejdet er oplyst at strække sig over mere end 6 måneder, vil regulering af støj og vibrationer finde sted efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen³. Kravene vedrørende støj og vibrationer under anlægsarbejdet fastsættes af Odense Kommune. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af projektområdets afstand > 200 m til naboer, at der ikke vil være væsentlige støvgener herfor i anlægsperioden.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der kun vil køre få tankvogne til og fra anlægget over et år, hvilket vurderes ikke at medføre en støjpåvirkning i omgivelserne. Desuden vil der være støj fra dieselmotorerne under drift og test. Orienterende støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes hos nærmeste bygning fra Nyt OUH. Der er ikke udført beregninger til nabobeboelser på baggrund af den faktiske afstand hertil.

På baggrund af ansøgningsmaterialet vurderer Miljøstyrelsen, at driften af nødstrømsanlægget vil kunne overholde de vejledende støjgrænser, hvorved det vurderes, at der ikke vil være væsentlig støjpåvirkning fra anlægget.

Af ansøgningen fremgår det, at der ikke vil være behov for belysning i anlægs- eller driftsfasen, der kan påvirke naboarealer.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af afstanden til nabobeboelser samt placering nord for skov samt i tilknytning til de øvrige anlægsdele på Nyt OUH, at evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden er af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende.

³ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

Evt. fjernpåvirkning fra belysning i driftsfasen fra projektet vurderes ikke at bidrage væsentligt til den samlede fjernpåvirkning fra Nyt OUH/Nyt SUND.

I forhold til emissioner er det derfor B-værdier der skal overholdes, som svarer til grænseværdien for den pågældende luftforurening i nærmeste skel. For at vurdere om det umiddelbart er muligt at overholde B-værdierne i omgivelserne, er der udført en orienterende OML beregning. Det skal sikres ved miljøgodkendelse af Odense Kommune, at B-værdierne overholdes, herunder at fastsættelse af afkasthøjde for den fælles skorsten på anlægget sikrer dette. Når anlægget overholder B-værdierne, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil være væsentlige emissioner til omgivelserne.

Af ansøgningen fremgår det, at der ikke vil være lugtgener fra projektet i hverken anlægs- eller driftsfasen. På baggrund heraf samt afstanden til nærmeste nabobeboelser (> 200 m) vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omkringboende.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj og vibrationer, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Odense Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke vadehavsområdet, der er beliggende mere end 100 km fra projektområdet.

Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø beliggende ca. 330 m nordvest for projektområdet. Søen samt de nærliggende søer er del af det vandelement, der blev etableret i forbindelse med den samlede plan for Nyt OUH. Søerne fungerer som vandbassiner, hvortil det samlede projekts vand udledes og hvor stoffer som olie og partikler udskilles inden udledning til Killerup Rende. Af miljøredegørelsen fra 2014 fremgår det, at størrelsen af de enkelte vandhuller i det samlede vandelement vil være dynamisk, der vil variere over året og efter aktuelle nedbørshændelser. Arealer til håndteringen af regnvand vil det meste af tiden fremstå tørre med mindre permanente vandspejl.

Søens tilstand vurderes ikke at blive ændret på baggrund af den øgede tilledning hertil, idet søen/vandelementet er anført tidsvist at være tørlagt. På grund af afstanden og karakteren vil projektet ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for naturområder beliggende længere væk fra projektområdet, hvortil der ikke direkte eller indirekte tilledes overfladevand eller spildevand.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1 km fra Lindved Å, der er omfattet af nærmeste Natura 2000 område N114: Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der omfatter habitatområde H98. Natura 2000 området er hovedsagelig

snævert afgrænset til vandløbene. Kun omkring Odense Å er nogle af de vandløbsnære arealer medtaget.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er:

- 1042** Stor kærguldsmed (*Leucorrhina pectoralis*)
- 1084** * Eremit (*Osmoderma eremita*)
- 1166** Stor vandsalamander (*Triturus cristatus cristatus*)
- 1386** Grøn buxbaumia (*Buxbaumia viridis*)
- 1936** Stellas mosskorpion (*Anthrenochernes stellae*)
- 2130** * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
- 3130** Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
- 3140** Kalkrige søer og vandhuller med kransnålgær
- 3150** Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- 3160** Brunvandede søer og vandhuller
- 4030** Tørre dværgbusksamfund (heder)
- 6230** * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
- 6430** Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
- 7110** * Aktive højmoser
- 7140** Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand
- 7220** * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
- 7220** * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
- 7230** Rigkær
- 9110** Bøgeskove på morbund uden krattorn
- 9130** Bøgeskove på muldbund
- 9160** Egeskove og blandeskove på mere eller mindre rig jordbund
- 9190** Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
- 91D0** * Skovbevoksede tørvemoser
- 91E0** * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Projektets afstand til nærmeste habitatnaturtype 7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand ved Odense Å er ca. 2,8 km.

Miljøstyrelsen vurderer, at anlæggets evt. deposition af kvælstof i omkringliggende naturområder ikke er ændret væsentligt i forhold til vurderingerne foretaget i miljøredegørelse fra 2014 for Nyt OUH, idet nødstrømsanlæggets placering ikke ændres i væsentlig grad i forhold til de tidligere vurderede anlæg sammenholdt med den faktiske afstand til naturområderne.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, at projektet ikke direkte fysisk berører naturområder samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen⁴.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter inden for projektområdet. Dette udgør en lille del af

⁴ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

det samlede område, der pt. undergår strukturelle ændringer som følge af etableringen af Nyt OUT/Nyt SUND. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter.

Ansøger har oplyst, at der i Nyt OUH's nære omgivelser er registreret følgende bilag IV arter: stor vandsalamander, brun-, dværg-, trolde-, syd- og vandflagermus. I skovene nord for Nyt OUH er der desuden registreret en række sjældne svampearter samt fredede orkideer. Omkring 1,3 km sydøst for projektområdet er der registreret flere af ovennævnte flagermusarter. I skovene ca. 600 m øst for projektområdet er der registreret orkideen skov-hullæbe.

På baggrund af projektets karakter samt projektområdets beliggenhed i umiddelbar tilknytning til det store byggepladsområde for Nyt OUH/Nyt SUND vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. Dermed vurderes etablering af nødstrømsanlægget ikke at udgøre en ændret påvirkning af arter i området omkring Nyt OUH end det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2014.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Der vil i anlægsfasen blive anvendt materialer og råstoffer i forbindelse med opførelsen af anlægget. Ressourceforbruget er angivet til beton (ca. 500 m³), stål (ca. 250 t), kobber (ca. 3 t), aluminium (ca. 1 t), plast (2 t), glas ca. 0,5 ton. Endvidere anslås det, at der skal anvendes ca. 2.000 m³ vand til in-situ arbejder.

I driftsfasen anvendes årligt ca. 40.000 l diesel samt 4.000 l kølervæske samt div. filtre. Der vil være et begrænset vandforbrug primært til velfærdsfaciliteter. Der er ingen faste arbejdspladser i anlægget/bygningerne.

Miljøstyrelsen vurderer, at forbruget af råstoffer og ressourcer generelt søges minimeret på baggrund af det økonomiske incitament ligesom det skitserede forbrug ikke vurderes at hindre forsyning af andre projekter lokalt eller nationalt.

Projektet genererer almindeligt byggeaffald i anlægsfasen som f.eks. beton, stål og komponenter fra installationsarbejder. I driftsfasen vil der forekomme affald fra driften af generatorerne i form af motorolie (2.000 l), kølervæske (4.000 l), div. filtre samt spildolie samt ca. 100 batterier (udskiftes hvert 10. år). Ansøger oplyser, at oplag af affald vil ske på tæt gulv, uden afløb og i et område, som kan rumme indholdet af den største beholder ved lækage. Håndteringen af affald skal ske i henhold til Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald, og evt. efter anvisning fra Odense Kommune. Miljøstyrelsen vurderer jf. ovenstående, at produktion og håndtering af affald ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning fra projektet.

I anlægs- og driftsfasen vil der være en beskeden mængde spildevand fra velfærdsfaciliteter. Dette ledes til renseanlæg. Regnvand ledes i driftsfasen til det samlede regnvandssystem for Nyt Sund/Nyt OUH. Ansøger har oplyst, at der vil blive afledt maksimalt 51 liter per sekund til regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne er udført med vandbremse, således at den afledte mængde

regnvand til Killerup Rende, vil være upåvirket af mængden af regnvand fra arealet ved nødstrømsanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at denne relativt lille mængde ikke ændrer væsentligt på håndteringen eller udledningen fra Nyt OUH. Vurderingerne fra VVM-redegørelsen fra 2014 for det samlede anlæg dækker dermed også udledningen fra nærværende ændring til projektet. Jf. endvidere yderligere oplysninger herom i afsnittet ”overfladevand og grundvand”.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet ligger inden for skovbyggelinjen. Derudover er der ikke sammenfald med bygge- eller beskyttelseslinjer i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet samt bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Odense Kommune kan dispensere fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

Der er hverken fredede/ikke-fredede fortidsminder, fortidsmindelinjer, kulturarvsarealer eller fredede- og bevaringsværdige bygninger inden for projektområdet.

Nærmeste fredning er en arealfredning ved Hollufgård, (lokalitets nr. 0083100), der ligger ca. 750 m sydøst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke Hollufgård på baggrund af afstanden hertil.

Projektområdet ligger ikke inden for kystnærhedszonen og vurderes, derfor ikke at være til hinder for opfyldelsen af formålet hermed.

Overfladevand, grundvand og jordforurening

Anlægsarbejdet forventes ikke at medføre behov for midlertidig grundvandssænkning, ligesom der ikke skal gennemføres permanent grundvandssænkning i driftsfasen.

Projektområdet ligger inden for udpegning af område med drikkevandsinteresser. Der er ikke øvrige grundvandsudpegninger, der er sammenfaldende med projektområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører risiko for forurening af grundvandet, idet nødstrømsanlæggets aktiviteter (herunder oplag) ikke anses for en grundvandstruende aktivitet, og der i øvrigt ikke forventes anvendt kemikalier af en art eller omfang, der vil udgøre en risiko for grundvandet.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Det samlede projekt Nyt OUH/Nyt Sund medfører en øget befæstelse af området. Overfladevand fra projektområdet (nødstrømsanlæg) håndteres i det samlede system af rørledninger og regnvandsbassiner, der afleder til Killerup Rende. Bygherre har vurderet regnmængder ud fra en fem års hændelse, og der afledes maksimalt 51 liter per sekund til eksisterende regnvandsbassiner for Nyt OUH/Nyt SUND. Regnvandsbassinerne er udført med vandbremse, således at den afledte mængde regnvand til Killerup Rende, vil være upåvirket af mængden af regnvand fra arealet ved nødstrømsanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at sammensætningen af og indholdsstofferne i overfladevandet fra nødstrømsanlægget er uproblematisk, når det ledes til det etablerede system for urent overfladevand for hele hospitalsområdet.

Regnvandsbassinerne sikrer, at vandkvaliteten og afstrømningen ikke medfører negative påvirkninger af Killerup Rende samt de nedstrøms beliggende Natura 2000 områder (jf. VVM-redegørelse fra 2014).

Vandkvaliteten i Killerup Rende er baseret på de samlede tilledninger til vandløbet, og da tilledningen fra projektområdet kun udgør en minimal del af de samlede tilledninger, vurderes det, at den miljømæssige påvirkning af projektet på vandkvaliteten i vandløbet er ubetydelig. Miljøstyrelsen vurderer samlet, at udledningen af den relativt lille mængde ekstra overfladevand til Killerup Renden og nedstrøms beliggende vandområder vil kunne ske uden at påvirke muligheden for opnåelse af vandområdernes økologiske og kemiske målsætning.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er placeret i Arealet til placering af nødstrømsanlægget er omfattet af lokalplan nr. 4-788, som har udlagt området til tekniske anlæg og service.

Nødstrømsanlæggets placering er ikke omfattet af kommuneplanramme 4.S9, der udlægger området til serviceområde ved Nyt OUH.

Projektområdet er endvidere omfattet af følgende udpegninger om støjfølsomt område i Odense Kommunes kommuneplan 2020-2032. Projektområdet grænser op til udpegning af større sammenhængende landskab, der ligger umiddelbart syd for projektområdet.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er i modstrid med gældende plangrundlag.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Projektområdet er ikke beliggende i risikoområde i henhold til oversvømmelsesloven, ligesom det ikke indgår i kommunens klimatilpasningsplan (tillæg til Kommuneplanen) som risikoområde for oversvømmelse.

Kumulative påvirkninger

Projektet er en integreret del af selve hospitalsbyggeriet og hele området Nyt OUH/Nyt Sund. Projektets miljøpåvirkninger vil primært relatere sig til støj, spildevand og trafik.

De kumulative påvirkning for så vidt angår spildevand er adresseret i hhv. VVM redegørelsen fra 2014 samt den efterfølgende screeninger af håndtering af overfaldevand.

Ud fra støjudbredelseskort er det vurderet, at der ikke vil være væsentlige støjpåvirkninger fra projektet i anlægs- og driftsfasen. Dette ligger i forvejen i nærhed til Hospitalsringen, der forventes at få meget trafik i driftsfasen, når det nye hospital er etableret. Støj fra nødstrømsanlæggets aktiviteter vurderes ikke væsentlige sammenholdt med trafikstøj og støj fra områdets Heliport.

I anlægsfasen vil der være transport af byggematerialer m.v. til projektområdet.

Samlet er det i VVM-redegørelsen (side 171) vurderet, at "Trafikbelastningen fra tunge transporter vurderes at ligge i størrelsesordenen på

ca. 100 til 125 lastbiler pr. døgn og denne belastning vil typisk foregå løbende over en arbejdsdag, dog vil der kunne forventes transporter uden for den normale arbejdstid i mindre omfang". De nødvendige antal transporter til nærværende projekt vurderes ikke at have et omfang, der er væsentligt i forhold til det i VVM-redegørelsen anmeldte.

Trafikken til og fra nødstrømsanlægget i driftsfasen vurderes ikke at have et væsentligt omfang i forhold til den øvrige forventede trafik i området. I henhold til VVM-redegørelsens side 21 fremgår det, at trafikmodellen for Odense viser, at der kan forventes ca. 17.500 daglige kørsler til Nyt OUH via de 2 nye adgangsveje.

Idet der alene er tale om en flytning af det planlagte nødstrømsanlæg i forhold til det tidligere godkendte samlede projekt om Nyt Sund/Nyt OUH vurderer Miljøstyrelsen, at anlæggets påvirkninger i kumulation med det godkendte Nyt-Sund/Nyt OUH projekt ikke vil medføre væsentlige kumulative påvirkninger i området ud over de, allerede vurderet i VVM-redegørelsen fra 2014.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager væsentlige emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af lokal karakter på baggrund af bygningens og afkastets størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er over 85 km.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune samt berørte parter i perioden 18. juni- 2. maj 2021.

Høringsbemærkninger

Hermed samlet tilbagemelding fra Odense Kommune:

- *Overfladevand fra nødstrømsanlægget i anlægsfasen er indehold i den meddelte midlertidige udledningstilladelse til NytOUH.*
- *Det er ikke besluttet, om overfladevand fra nødstrømsanlægget i driftsfasen skal ledes ud til spildevands- eller regnvandssystemet. Når ansøger træffer beslutning omkring dette vil Odense Kommune stille de relevante vilkår. Enten vil det blive indehold i den kommende udledningstilladelse til tag- og overfladevand til NytOUH, hvis det tilsluttes regnvandssystemet (tilladelsen er under udarbejdelse) eller af den meddelte tilladelse til udledning af rensset spildevand (hvis det tilsluttes spildevandssystemet).*

Der er tale om 2000 m² ny bygning og 1.500 m² befæstet areal, hvor 730 m² er udført som armeret græs.

Odense Kommune henviser til Miljøkonsekvensrapporten fra 2020 vedr. bilag IV-arter og Natura2000-områder.

Natura2000-områder:

Samlet set vurderes det, at udledningen af rensset spildevand fra Nyt OUH ikke vil have negative konsekvenser for Natura2000-områderne og udledningen vil ikke hindre opfyldelse af målsætninger for vandområderne.

§3 natur og beskyttede arter:

Da rensningen er effektiv over for de undersøgte stofgrupper, og da den fysiske vandkvalitet er neutral, er de det vurderingen, at projektet ikke vil indebære en forringelse af målsætningerne for vandkvalitet og biologisk kvalitet i §3-områder. I forhold til beskyttelse arter i vandmiljøet uden for Nyt OUH's område vil disse ikke blive påvirket.

Odense Kommune har ikke kendskab til nyere oplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. juli 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 23. august 2021.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til

Odense Kommune
Berørte Parter

Bilag

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortbilag