

Til: Lasse Nissen Kristiansen (lanik@mst.dk)
Cc: Sandie Lykke Pedersen (SPN) (SPN@NIRAS.DK), Ulla Baggesgaard (UB@ingenior-ne.dk), fes-pso14@mil.dk (fes-pso14@mil.dk), Kirsten Kjær Nielsen (KKN) (KKN@NIRAS.DK)
Fra: Peder Rønne Thomsen (PRT@ingenior-ne.dk)
Titel: MHMM_286_Amlegård_Solceller
Sendt: 22-02-2023 14:40

Hej Lasse

Som lovet på dagens møde.

Som nævnt skal vi have solceller for at opnå ibrugtegningstilladelse på bygning 69A (Miljøstation). I alt 6m²

Udklip fra bygningens energiberegning

5 SOLCELLER

Der etableres et solcelleanlæg ud fra følgende specifikationer:

Areal:	6 m ²
Min. peak power (RS):	0,183 kW/m ²
Min. systemvirkningsgrad:	0,80
Skældning:	30 ° sydvendt
Årlig ydelse:	1065 kWh

Det skal 4 paneler til at dække de 6m². Disse placeres i forbindelse med eksisterende anlæg og indenfor det eksisterende indhegnede område. Se herunder.



Anlæg monteres på stativ lig eksisterende, som herunder.



Håber det er dækkende for dit videre arbejde

Med venlig hilsen

Peder Rønne Thomsen

Projekterings- og projektleder

Mobil: [+45 42 90 91 31](tel:+4542909131)

Mail: pri@ingenior-ne.dk

INGENIØR'NE
Rådgivende siden 1972

Tlf.: [+45 75 18 01 11](tel:+4575180111)

Web: www.ingenior-ne.dk

KOLDING - Skovvangen 33 M, 6000 Kolding

ESBJERG - Jernbanegade 1, 6700 Esbjerg

ODENSE - Sivlandvænget 29, 5260 Odense

AARHUS - Elkjærvej 37, 8230 Åbyhøj



Til: Lasse Nissen Kristiansen (lanik@mst.dk)
Cc: Sandie Lykke Pedersen (SPN) (SPN@NIRAS.DK), Ulla Baggesgaard (UB@ingenior-ne.dk), fes-pso14@mil.dk (fes-pso14@mil.dk), Kirsten Kjær Nielsen (KKN) (KKN@NIRAS.DK)
Fra: Peder Rønne Thomsen (PRT@ingenior-ne.dk)
Titel: SV: MHMM_286_Amlegård_Solceller
E-mailtitel: SV: MHMM_286_Amlegård_Solceller (MST Id nr.: 6923406)
Sendt: 22-02-2023 15:06

Hej Lasse

Typisk presses der bare en stålpæl i jorden som en del af stativet.

Med venlig hilsen

Peder Rønne Thomsen

Projekterings- og projektleder

Mobil: [+45 42 90 91 31](tel:+4542909131)

Mail: prt@ingenior-ne.dk

INGENIØR'NE
Rådgivende siden 1972

Tlf.: [+45 75 18 01 11](tel:+4575180111)

Web: www.ingenior-ne.dk

KOLDING - Skovvangen 33 M, 6000 Kolding

ESBJERG - Jernbanegade 1, 6700 Esbjerg

ODENSE - Sivlandvænget 29, 5260 Odense

AARHUS - Elkjærvej 37, 8230 Åbyhøj



Fra: Lasse Nissen Kristiansen <lanik@mst.dk>

Sendt: 22. februar 2023 14:57

Til: Peder Rønne Thomsen <PRT@ingenior-ne.dk>

Cc: Sandie Lykke Pedersen (SPN) <SPN@NIRAS.DK>; Ulla Baggesgaard <UB@ingenior-ne.dk>; fes-pso14@mil.dk; Kirsten Kjær Nielsen (KKN) <KKN@NIRAS.DK>

Emne: Sv: MHMM_286_Amlegård_Solceller (MST Id nr.: 6923406)

Hej Peder

Tak for nedenstående det er modtaget. Lige ét spørgsmål, hvilken type fundament får stilladset? Er det betonklodser e.l.?

Venlig hilsen

Lasse Nissen Kristiansen

Biolog | Miljøvurdering | Landskab & Skov

+45 24 59 36 62 | lanik@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Lasse Nissen Kristiansen (lanik@mst.dk)
Cc: Sandie Lykke Pedersen (SPN) (SPN@NIRAS.DK), Ulla Baggesgaard (UB@ingenior-ne.dk), fes-pso14@mil.dk (fes-pso14@mil.dk), Kirsten Kjær Nielsen (KKN) (KKN@NIRAS.DK)
Fra: Peder Rønne Thomsen (PRT@ingenior-ne.dk)
Titel: MHMM_286_Amlegård_Solceller
Sendt: 22-02-2023 14:40

Hej Lasse

Som lovet på dagens møde.

Som nævnt skal vi have solceller for at opnå ibrugtegningsstilladelse på bygning 69A (Miljøstation). I alt 6m²

5 SOLCELLER

Der etableres et solcelleanlæg ud fra følgende specifikationer:

Areal:	6 m ²
Min. peak power (RS):	0,183 kW/m ²
Min. systemvirkningsgrad:	0,80
Blædning:	30 ° sydvendt
Årlig ydelse:	1065 kWh

Det skal 4 paneler til at dække de 6m². Disse placeres i forbindelse med eksisterende anlæg og indenfor det eksisterende indhegnede område. Se herunder.



Anlæg monteres på stativ lig eksisterende, som herunder.



Håber det er dækkende for dit videre arbejde

