

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Personskade	• Stands ulykken – udsæt ikke dig selv for fare • Vurdér personen • Tilkald hjælp • Giv førstehjælp Hvis du ringer 1-1-2, skal du være klar til at oplyse • Dit navn • Hvor du ringer fra • Hvad der er sket • Hvor det er sket • Hvor mange der er kommet til skade • Hold forbindelsen indtil hele din besked er modtaget og afvent eventuel omstilling til sundhedsfaglig person Send nogen for at tage imod ambulancen ved et aftalt mødested, hvis muligt.	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2. Arbejdsmiljøkoordinator skal informeres hurtigst muligt og senest indenfor 1 time.	Politiet vil normalt komme til ulykkesstedet, hvis der er ringet efter ambulance ved en arbejdsulykke. Arbejdstilsynet tilkaldes eventuelt af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på byggepladsplanen. Husk at orientere dig om nærmeste adresse inden arbejdet.
Mindre alvorlig personskade	Hvis du eller din kollega har været udsat for en mindre alvorlig personskade, som kræver behandling, skal du kontakte nærmeste skadestue/klinik eller egen læge. Ved mindre personskader, der ikke kræver behandling, yder du almindelig førstehjælp i forhold til skaden.	Hverdage fra kl. 8-16, kontakt egen læge eller nærmeste læge. Hverdage kl. 16-8, weekender og helligdage kontakt lægevagten +45 7011 0707. Informér arbejdsmiljøkoordinatoren om mindre alvorlige hændelser.	Hvis du har en telefon, der understøtter app's, anbefales det at installere app'en "min sundhed".

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Brand	Hvis det er muligt, slukkes branden med tilgængeligt brandslukningsudstyr. Du skal ikke udsætte dig selv for fare. Hvis du ikke kan slukke branden • Forlad området • Alarmer og evakuer alle på stedet • Tilkald brandvæsnet • Red personer – brug slukningsudstyr, men udsæt ikke dig selv for fare • Ved personskafe følges procedure for dette Hvis du ringer 1-1-2, skal du være klar til at oplyse • Dit navn • Hvor du ringer fra • Hvad der er sket • Hvor det er sket • Hvor mange der er kommet til skade • Hold forbindelsen indtil hele din besked er modtaget Send nogen for at tage imod udrykningskøretøjet ved et aftalt mødested, hvis muligt.	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2, og alle er evakueret i sikkerhed. Informér arbejdsmiljøkoordinatoren om alle tilfælde af brand.	Brandslukningsudstyr er angivet på byggepladsplanen. Politiet vil normalt ankomme til pladsen, hvis der er ringet efter brandberedskabet.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Alvorlige miljøuheld	Standstørrelse – udsæt ikke dig selv for fare • Vurdér omfanget • Tilkald hjælp • Forhindr yderligere forurening Når du ringer 1-1-2, skal du være klar til at oplyse • Dit navn • Hvor du ringer fra • Hvad der er sket • Hvor miljøuheldet er sket • Hvor mange der er kommet til skade • Hold forbindelsen indtil hele din besked er modtaget Send nogen for at tage imod udrykningskøretøjet ved et aftalt mødested, hvis muligt. Følg punktet for hhv. "Olieudslip på land" eller "Oliespild nær vandløb, hav og søer" eller "Blow-out", hvis relevant.	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2.	Alvorlige miljøuheld defineres ved • Mere end 200 liter oliespild (hydraulikolie, smørelolie, diesel, benzin o.l.) • Mindre end 200 liter olie, men det kan ikke fjernes • Der er fare for særlige naturområder • Der er udslip til vandløb, sø, hav eller lignende uden mulighed for at dæmme op for spildet Hvis du er i tvivl så ring 1-1-2.
Mindre alvorlige miljøuheld	Ved mindre alvorlige miljøuheld skal du sikre dig, at udslippet er minimalt, og du skal kunne fjerne forureningen helt. Følg punktet for hhv. "Olieudslip på land" eller "Oliespild nær vandløb, hav og søer" eller "Blow-out", hvis relevant.	Informér arbejdsmiljøkoordinatoren og tilsynet om mindre alvorlige hændelser.	Mindre alvorlige miljøuheld defineres ved • Kan kontrolleres på stedet • Der er spildt mindre end 200 liter olie • Der er ingen udslip til vandløb, sø eller hav Hvis du er i tvivl så ring 1-1-2.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Træffer ukendt jord- eller vandforurening	Standt arbejdet – udsæt ikke dig selv for fare • Vurdér omfanget • Kontakt den pågældende kommunes Miljøvagt • Forhindr om muligt yderligere forurening	Kontakt kommunens miljøvagt / 1-1-2 (hvis der ikke er nogen anden miljøvagt i kommunen) Kontakt Energinets tilsyn. xxxx@energinet.dk eller +45 xxxx xxxx Informér arbejdsmiljøkoordinatoren om mindre alvorlige hændelser.	Dokumenter fund og oprensning af forurening med • Foto fra stedet • Kontakt med myndigheder
Oliespild på land	Standt udslippet, hvis muligt, ved kilden for at forhindre yderligere forurening • Tøm den utætte beholder over i en tæt beholder • Inddæm spildet ved at etablere jordvold • Opsaml olie (kattegrus, slamsuger osv.) • Dæk kloak/dræn til, brug plast med jord ovenpå eller lignende • Grav den forurenede jord op i en tæt container, som overdækkes • Dæk det forurenede område med presenning	Følg punktet om alvorlige eller om mindre alvorlige miljøuheld. Informér kommunen eller miljøvagten. De skal vurdere om der er behov for undersøgelse/oprensning.	Dokumenter oprensning af udslip med • Foto fra stedet • Mængden af spildt og evt. opsamlet olie • En log over hændelsen • Kontakt med myndigheder • Eventuelt analyse af jordprøve, spørg afdeling Miljøvurdering Indsæt eventuelt afværgeforanstaltninger fra VVM tilladelsen, og/eller vilkår fra dispensationer og andre tilladelser, samt beskrivelser fra projektbeskrivelsen.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Oliespild nær vandløb, hav og søer	Stand udslippet, hvis muligt, ved kilden for at forhindre yderligere forurening - Tøm den utætte beholder over i en tæt beholder - Inddæm spild i vandløb ved at etablere spadespærre, jorddæmning, halmspærring, flydespærring eller tilsvarende - Inddæm spild i stillestående vand ved etablering af flydespærre og bloker afløb af vand - Opsaml olie med olieskimmer, slamsuger, olieudskiller eller lignende	Følg altid punktet for alvorlige miljøuheld. Informer kommunen eller miljøvagten. De skal vurdere om der er behov for undersøgelse/oprensning.	Dokumenter oprensning af udslip med - Foto fra stedet - Mængden af spildt og evt. opsamlet olie - En log over hændelsen - Kontakt med myndigheder Indsæt eventuelt afværgeforanstaltninger fra VVM tilladelsen, og/eller vilkår fra dispensationer og andre tilladelser, samt beskrivelser fra projektbeskrivelsen.
Blow out	- Lokalisér lækagested og stands straks boring - Inddæm hvis der stadig løber boreslam/bentonit ud - Opsaml boreslam/bentonit - Dæk kloak/dræn til, brug plast med jord ovenpå eller lignende - Oprrensning aftales med kommunen/miljøvagten	Informer Energinets tilsyn. Informer kommunen eller miljøvagten. De skal vurdere om der er behov for undersøgelse/oprensning.	Dokumenter oprensning af udslip med - Foto fra stedet - Sted for hændelse - Mængden af bentonit - En log over hændelsen - Kontakt med myndigheder Indsæt altid beredskabsplan vedr. blow-out fra VVM anmeldelsen og eventuelt afværgeforanstaltninger fra VVM tilladelsen.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Elulykke	• Stands ulykken – udsæt ikke dig selv for fare • Sluk for strømmen, hvis det er muligt • Ring til alarmcentralen, hvis nødvendigt (brand, personskade og lignende) • Kontakt ejeren af højspændingsanlægget, hvis hændelsen er relateret til højspændingsanlæg Når der er slukket for strømmen, reddes eventuelle personer og der gives førstehjælp efter proceduren for personskade. Hvis nogen personer har fået elektrisk stød, skal alarmcentralen og/eller lægen kontaktes.	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet kontrolcenter for el, hvis hændelsen drejer sig om Energinet højspændingsanlæg +45 7070 1925. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2.	En person der har fået elektrisk stød bør ikke køre alene til skadestuen, da der kan være risiko for at få et ildebefindende undervejs.
Skade på elektriske kabler og ledninger	• Stands ulykken – udsæt ikke dig selv for fare • Ring til alarmcentralen, hvis nødvendigt (brand, personskade og lignende) • Kontakt ejeren af højspændingskablet/ledningen Når der er slukket for strømmen, reddes eventuelle personer og der gives førstehjælp efter proceduren for personskade. Hvis nogen personer har fået elektrisk stød, skal alarmcentralen og/eller lægen kontaktes.	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2. Energinet kontrolcenter for el, hvis hændelsen drejer sig om Energinet højspændingsanlæg +45 7070 1925.	En person der har fået elektrisk stød bør ikke køre alene til skadestuen, da der kan være risiko for at få et ildebefindende undervejs.
Skade på andre nedgravede anlæg	• Stands ulykken – udsæt ikke dig selv for fare • Ring til alarmcentralen, hvis nødvendigt (brand, personskade og lignende) • Red tilskadekomne personer, hvis der er nogen og det er sikkert for dig selv at redde dem • Kontakt ejeren af det nedgravede anlæg	1-1-2 Alarmcentralen. Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2. Energinet kontrolcenter for gas, hvis hændelsen drejer sig om Energinet gasanlæg +45 7070 1960.	Nedgravede anlæg er eksempelvis vandrør, gasrør, nedgravede tanke og lignende.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Ueksploderet materiel (UXO)	• Stop arbejdet og gå væk fra materialet • Ring til alarmcentralen • Red tilskadekomne personer, hvis der er nogen og det er sikkert for dig selv at redde dem	1-1-4 Politiet Energinet ulykke på +45 2180 3850 efter du har ringet til 1-1-2.	
Arkæologiske fund	• Stands arbejdet • Vurdér fundet • Tilkald det lokale museum	Sydvestjysk Museum +45 7616 3939 Tilsyn / projektleder XXX	
Tordenvejr	Ved tordenvejr • Stands arbejdet ved udendørs arbejde • Afvent situation et sikkert sted • Genoptag arbejdet, når tordenvejret er drevet over – der er ikke hørt torden eller set lyn Ved arbejde udendørs i højden eller på konstruktioner skal arbejdet straks afbrydes såfremt der kan høres torden eller observeres lyn.	Informér tilsynet om hændelsen +45 XXX eller xxx@xxx.dk	Hvis der er personer, som er kommet til skade følges proceduren for personskade. Er det ikke muligt at komme i læ i bil eller tilsvarende skal man sætte sig på hug med samlede fødder i det fri, man skal ikke lægge sig ned, det giver en større berøringsflade med jorden, man skal ikke søge ly under træer og man skal holde afstand til byggehegn, lysmaster, rækværk, o.l. af ledende materialer.

Hændelse	Hvad skal du gøre	Kontakt	Bemærkninger
Mand over bord	Du skal følge skibets procedure for mand over bord. Ved arbejde på platform eller tilsvarende, skal du • Råb "MAND OVER BORD" • Kast redningskrans ud • En person skal holde øje med og pege på personen i vandet • Kald PAN-PAN på kanal 16 VHF (70 på DSC) med oplysning om identitet, situation, position og hensigter • Red personen op af vandet, hvis muligt • Kan personen ikke reddes op eller forsvinder ud af syne kontaktes alarmcentralen og der kaldes MAYDAY på kanal 16 VHF (70 på DSC) Når personen reddes op • Giv førstehjælp – hver opmærksom på nedkøling • Bring personen i land, samarbejd med marinestaben om redning til land	1-1-2 Alarmcentralen. Marinestaben +45 8943 3099 Ved brug af radio anvendes kanal 16 VHF til nød-opkald, på DSC anvendes kanal 70. Energinet ulykke på +45 2180 3850 ved alle tilfælde af mand over bord	
Personskade til søs	Følg den almindelige procedure for personskade. Tilkald hjælp over radio, hvis det ikke er muligt at få telefonsignal. Samarbejd med marinestaben med hensyn til at få bragt tilskadekomne i land hurtigst muligt. Ved mindre personskader, der ikke kræver behandling, yder du almindelig førstehjælp i forhold til skaden.	1-1-2 Alarmcentralen. Marinestaben +45 8943 3099 Ved brug af radio anvendes kanal 16 VHF til nød-opkald, på DSC anvendes kanal 70.	