



Notat over indkomne høringssvar i 1. offentlighedsfase for Energiø Bornholm Interconnector til Tyskland (BEI IC)

Nærværende notat omhandler høringssvar for Energiø Bornholm Interconnector til Tyskland (BEI IC) indkommet i perioden 14. november 2025 – 12. december 2025.

I skemaet herunder oplistes indkomne høringssvar, og der gives et kort resumé. I skemaets højre side oplistes bygherres (Energinet/50Hertz) og SGAVs kommentarer til høringssvarene. De indkomne høringsbemærkninger er, hvor relevant, inkorporeret i SGAV afgrænsningsudtalelse.

Tabel 1 – Resumé af høringssvar med tilknyttede bemærkninger fra henholdsvis bygherre (Energinet og 50Hertz) og SGAV.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
1. Bornholms Regionskommune (BRK)	BRK fremhæver Energiø Bornholm som et meget betydningsfuldt projekt med store lokale udviklingsmuligheder og understreger behovet for: • Tydelig og løbende kommunikation. • Aktiv lokal inddragelse. • Integreret bæredygtighed. • Udvikling af lokale partnerskaber og initiativer til gavn for Bornholm. • Robuste sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger ved kabel- og landanlæg. • Afklaring af kompensationsordninger til naboer og lokalsamfund. • Afklaring af tilkoblingen af det bornholmske elnet. BRK peger desuden på en række forhold, der bør indgå i miljøkonsekvensrapporten for BEI IC:	Bygherrer takker for input fra BRK, og har følgende bemærkninger: Generelle bemærkninger om Energiø Bornholm • Bygherren noterer, at Energiø Bornholm er et stort og komplekst projekt med betydelige lokale udviklingsmuligheder. • Bygherren anerkender vigtigheden af tydelig og løbende kommunikation, aktiv lokal inddragelse, bæredygtighed og udvikling af lokale partnerskaber. • Sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger ved kabel- og landanlæg vil blive udformet efter gældende standarder for robusthed og forsyningssikkerhed. • Tilkoblingen af det bornholmske elnet og kompensationsordninger vil blive afklaret i henhold til gældende lovgivning og igangværende analyser. Specifikke bemærkninger til BEI IC Vandløb: • Bygherren noterer sig, at BRK ønsker, at bortpumpet grundvand ikke afledes direkte til vandløb. Dette vil blive imødekommet, da vandet fra tørholdelse af kabelgrave vil	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har noteret bemærkninger og opmærksomhedspunkter i høringssvaret. Påvirkninger fra håndtering af højtstående grundvand og overfladevand vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. Bygherres miljøkonsekvensrapport skal indeholde påvirkninger af skibstrafikken og sejladsikkerhed i anlægsperioden.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
	Vandløb • Højtstående grundvand må ikke afledes direkte til vandløb. • Ved udledning til marker skal der være minimum 25 m afstand til vandløb. • Samme bør gælder for spildevand. Færgeforbindelsen mellem Rønne og Sassnitz • En ca. 500 m bred sikkerhedszone planlægges omkring skibe, der lægger kabler, hvilket midlertidigt kan begrænse anden sejlads. • Færgeruten er vigtig for turisme, især tyske turister, samt for gods-transport til Bornholm. • BRK ønsker, at miljøkonsekvensrapporten vurderer, hvordan anlægsarbejdet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på færgedriften. • Der bør tages særligt hensyn til, at rejsetiden ikke forlænges væsentligt, og at der undgås dage med sejlrestriktioner.	blive nedsivet lokalt på omkringliggende marker efter forudgående aftale med BRK og lodsejer, og det vil indgå i projektbeskrivelsen for miljøkonsekvensrapporten. • Bygherrer noterer sig, at BRK ønsker mindst 25 m afstand til vandløb (Lilleå) ved nedsivning af bortpumpet grundvand. Dette kan umiddelbart imødekommes via dialog med kommunen, forud for nedsivning af bortpumpet grundvand, men vil ikke indgå som et særskilt vurderingskriterie i miljøkonsekvensvurderingen. • Bygherre noterer sig, at BKR ønsker samme krav gældende for spildevand. Bygherren bemærker, at projektet ikke omfatter spildevandsudledning, og påvirkningen vil derfor ikke blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Færgeforbindelsen Rønne–Sassnitz: • Bygherrer noterer sig, at BRK ønsker, at påvirkning af færgeforbindelsen, herunder sikkerhedszonen på ca. 500 m omkring installationsskibe, belyses i miljøkonsekvensrapporten • Bygherrer noterer sig, at BRK ønsker at der tages hensyn til, at rejsetiden på færgeruten ikke forlænges væsentligt, og at dage med sejladsrestriktioner så vidt muligt undgås. • BRK's input kan imødekommes, og påvirkningen vil blive medtaget i vurderingen af påvirkning på sejladsforhold og -sikkerhed.	
2. Energistyrelsen (ENS)	ENS har følgende forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten:	Bygherrer takker for input fra ENS, og har følgende bemærkninger:	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har noteret bemærkninger og opmærksomhedspunkter i høringssvaret.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
	Sedimentspild: • ENS foreslår, at vurderingen af påvirkning fra sedimentspild baseres på sedimentspredningsmodeller. Påvirkning på beskyttet natur og beskyttede arter på havet: • ENS foreslår, at vurderingen af påvirkning på beskyttede bilag IV-arter og beskyttet Natura 2000-områder foretages i separate afsnit. Havstrategiloven: • ENS gør opmærksom på, at det bør vurderes, om projektet understøtter eller hindrer opnåelsen af god tilstand i havmiljøet i henhold til Danmarks Havstrategi, herunder havstrategidirektivets 11 deskriptorer. • ENS bemærker, at projektets påvirkning på beskyttede havstrategiområder, herunder både almindeligt og strengt beskyttede områder, bør vurderes. Danmarks Havplan: • ENS bemærker, at projektets overlap med særlige arealanvendelses- og udviklingszoner i Danmarks	Sedimentspild: • Bygherrer noterer sig ENS' forslag om at basere vurdering af påvirkning fra sedimentspild på sedimentspredningsmodeller og bekræfter, at dette vil blive anvendt som standard praksis for projektet. ENS' input vil blive imødekommet i miljøkonsekvensvurderingen. Påvirkning på beskyttet natur og beskyttede arter på havet: • Bygherrer noterer sig ENS' forslag til miljøkonsekvensrapportens struktur og bemærker, at forslaget vil blive imødekommet. Havstrategiloven: • Bygherre noterer sig ENS' forslag og bemærker, at miljøkonsekvensrapporten vil indeholde et særskilt afsnit om påvirkning i forhold til havstrategiloven, og at ENS' forslag dermed vil blive imødekommet. • Bygherrer noterer sig ENS' bemærkning om beskyttede havstrategiområder, som også vil blive imødekommet. Danmarks Havplan: • Bygherrer noterer sig ENS' forslag og bemærker, at miljøkonsekvensrapporten vil indeholde et særskilt afsnit om påvirkning i forhold til Danmarks Havplan, og at ENS' forslag dermed vil blive imødekommet.	De kumulative påvirkninger fra anlægsfasen af søkablet herunder sedimentspredning og miljøpåvirkninger herfra indgår i bygherres miljøkonsekvensrapport. Desuden vil forhold til havstrategiloven og Danmarks Havplan indgå i bygherres miljøkonsekvensrapport.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
	Havplan, herunder sameksistens og betydning for de berørte aktiviteter, bør belyses i miljøkonsekvensrapporten.		
3. Privat borger, Aakirkeby	Privat borger, Aakirkeby, påpeger følgende lokale forhold og behov. Natur og biodiversitet: • Borgeren påpeger, at der ikke er gennemført biologiske feltundersøgelser på ejendommen. • Borgeren gør opmærksom på, at der er en stor artsrigdom af planter og dyr på ejendommen, og er bekymret for nedgang i denne som følge af projektet. • Borgeren henviser til at lobbyister/Energinet ikke tager hensyn til, at jorden kun er til låns af vores børn. Drikkevand: • Borgeren mener, at der er drikkevandsindvinding i området, og har vedlagt fotos som viser en stor vandflade på et markareal efter en periode med megen nedbør. • Borgeren skriver at det viste område skal anvendes til el – petrokemisk produktion, og er bekymret	Bygherrer takker for input fra borgeren, og har følgende bemærkninger: Natur og biodiversitet: • Bygherre noterer sig borgerens bemærkning om, at der ikke er gennemført biologiske feltundersøgelser på ejendommen. Miljøkonsekvensrapporten vil bygge på et omfattende feltprogram, der har kortlagt flora og fauna, herunder § 3-beskyttet natur, bilag IV-arter samt fredede og rødlistede arter, inden for projektets undersøgelsesområde. Feltundersøgelserne er gennemført af bygherrens rådgiver. Hvis en lodsejer har nægtet adgang til en ejendom, er der ikke foretaget feltundersøgelser på det pågældende areal. Tilgangen er i stedet, at det vurderes, at alle beskyttede arter er til stede. • Bygherre anerkender borgerens oplevelse af høj artsrigdom på ejendommen og kan bekræfte, at dele af projektområdet, særligt uden for dyrkede landbrugsarealer, rummer betydelige naturværdier. Dette understøttes af de gennemførte feltundersøgelser, hvor flere arter af padder, fugle og andre arter, herunder beskyttede arter, er kortlagt. Bygherre bemærker samtidig, at anlægsarbejde i forbindelse med nedgravning af landkabler erfaringsmæssigt kan gennemføres uden varige påvirkninger af biodiversitet. Der er i projektet indarbejdet en række afværgetiltag, herunder opsætning af paddehegn, underboring ved sårbare naturområder samt tilpasning af linjeføring under hensyntagen til natur- og miljøinteresser. • Bygherre noterer sig borgerens bekymring for hensynet til fremtidige generationer og langsigtet forvaltning af jord og	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har noteret bemærkninger og opmærksomhedspunkter i høringssvaret. Miljøvurdering af projektet sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau og inddragelse af miljøhensyn i forbindelse med tilladelse til projektet. Påvirkning af såvel drikkevand og natur vil indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
	for forurening af drikkevand herfra. Generelt: • Borgeren udtrykker bekymring for, hvor dyr, flora og mennesker skal flyttes hen, når de to projekter er etableret, og bemærker, at anlæget opfattes som petrokemisk.	natur. Projektet planlægges og gennemføres inden for gældende lovgivning og miljøkrav med fokus på at begrænse miljøpåvirkninger og sikre en ansvarlig anvendelse af arealer. Drikkevand: • Bygherre noterer sig borgerens bekymring for hensynet til drikkevand samt de fremsendte fotos, der viser vandophobning på et markareal efter en periode med megen nedbør. Vandophobningen vurderes at være udtryk for vandmætning af de øvre jordlag, hvilket kan forekomme på lerjord under våde perioder. Bygherre kan oplyse, at projektområdet ikke anvendes til indvinding af drikkevand, og dette er netop kortlagt og vurderet i miljøkonsekvensvurderingen for Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm, hvor grundvandsforhold og drikkevandsinteresser er belyst med henblik på at vurdere eventuelle påvirkninger. • Bygherre noterer sig borgerens opfattelse af, at området skal anvendes til el – petrokemisk produktion. Bygherre kan præcisere, at projektet Bornholm Energiø Interconnector til Tyskland (BEI IC) er en el-kabelforbindelse fra stationsanlægget på Bornholm til Tyskland. Hverken dette projekt, eller projektet Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm, hvor der etableres landkabler og en højspændingsstation, er petrokemiske anlæg, og der indgår ingen industrielle processer af den type. Anlæggene planlægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedskrav. Bygherrer præciserer, at de to projekter ikke er petrokemiske anlæg.	

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
		Generelt: • Bygherre anerkender borgerens bekymring og præciserer, at der ikke skal flyttes dyr, flora eller mennesker i forbindelse med BEI IC. For projektet Transmissionsanlægget til opkobling af vindenergi ved Bornholm vil to ejendomme inden for det fremtidige stationsområde blive nedlagt efter forudgående aftale med de berørte lodsejere. Samtidig gennemføres naturforbedrende tiltag, der skal fremme biodiversiteten på stationsområdet i forhold til de eksisterende forhold.	
4. Bornholms Museum	Bornholms Museum har følgende bemærkninger til høringsmaterialet. Kulturarv og fortidsminder: • Bornholms Museum har i forbindelse med projektet Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm gennemført en arkivalisk kontrol af de tre mulige kabelkorridorer for Energiø Bornholm Interconnector til Tyskland (BEI IC). Kortlægningen viser, at arealerne indeholder både kendte og formodede fortidsminder fra yngre stenalder og frem. • Bornholms Museum vurderer, at der vil være behov for at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i den valgte kabelkorridor, for at	Bygherrer takker for input fra Bornholms Museum, og har følgende bemærkninger: Kulturarv og fortidsminder: • Bygherre noterer sig Bornholms Museums arkivalske kontrol og anerkender, at de vestlige kabelkorridorer indeholder både kendte og formodede fortidsminder skjult i jorden. • Bygherre er enig i, at museet bør gennemføre arkæologiske forundersøgelser inden for de arealer, der berøres af arbejdsbæltet i den valgte kabelkorridor. Dette sikrer afdækning af fortidsminder uden unødvendig udvidelse af arbejdsområdet. • Bygherre vil under anlægsarbejdet anvende køreplader, hvor det er relevant, for at beskytte jordbunden mod skader fra tunge køretøjer og maskiner – hvilket er almindelig praksis ved anlægsarbejder.	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har noteret bemærkninger og opmærksomhedspunkter i høringssvaret.

Nr./afsender	Høringssvarets indhold	Bygherres bemærkninger	SGAVs bemærkninger
	undgå påvirkning på fortidsminder i jorden. Det anbefales enten 1) At forundersøge et større område, dvs. den valgte kabelkorridor samt en 150 m bred buffer omkring, 2) At forundersøge et mindre område, dvs. det faktiske arbejdsbælte, indenfor den valgte kabelkorridor. • Museet understreger, at tunge maskiner kan påvirke fortidsminder uden for selve tracéet, medmindre der lægges beskyttende plader ud på færdselsarealet.		
5. Forsvaret	Forsvaret har følgende bemærkninger til høringsmaterialet. Arealanvendelse og arealinteresser: • Risici ved arbejde i havbunden, samt procedurer for UXO er fyldestgørende beskrevet. • Ved færdsel i kabelkorridoren skal tages hensyn til nærliggende militære skydeområder ved det sydlige Bornholm. Oplysninger om militær aktivitet i områderne offentliggøres via Efterretninger for Søfarende.	Bygherrer takker for input fra Forsvaret, og har følgende bemærkninger: Arealanvendelse og arealinteresser: • Bygherre noterer sig Forsvarets bemærkninger. Det bekræftes, at risici ved arbejde i havbunden samt procedurer for håndtering af ueksploderet ammunition (UXO) er beskrevet i høringsmaterialet. • Bygherre tager endvidere Forsvarets opmærksomhedspunkt vedrørende hensyn til nærliggende militære skydeområder ved det sydlige Bornholm til efterretning. Ved planlægning og gennemførelse af aktiviteter i kabelkorridoren vil gældende bekendtgørelser, herunder Efterretninger for Søfarende, blive fulgt.	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har noteret bemærkninger og opmærksomhedspunkter i høringssvaret.