



Evida Fyn A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 11730
Ref. JERUF
Den 7. maj 2020

Sendt per mail til direktion@evida.dk tovmy@evida.dk og rli@niras.dk

Afgørelse om, at dublering af gasledning Uggerslev-Lykkeslund Bioenergi ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 20. marts 2020 modtaget jeres ansøgning via Nordfyns Kommune om dublering af gasledning på en 950 meter strækning ved Uggerslev-Lykkeslund.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre.

Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Projektet er omfattet af bilag 2, 10 i i miljøvurderingsloven:

Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1).

Projektbeskrivelse

I forbindelse med at virksomheden Lykkeslund Bioenergi ApS, (Holemarken 24, 5450 Otterup), har fået tilladelse til at udvide deres produktion af opgraderet biogas (bionaturgas) til 4,9 mio. Nm³ årligt, er der behov for udvidelse af gasnettet med en ekstra gasledning. Den maksimale produktion af bionaturgas er oplyst til 560 Nm³/h.

Jf. lov om naturgasforsyning er Evida forpligtet til at modtage og videredistribuere biogas, der er opgraderet til naturgaskvalitet (bionaturgas) til naturgasnettet.

Da al den producerede bionaturgas ikke kan afsættes i BOSS-nettet (Bogense, Otterup, Søndersø, Sørslev) i sommerperioden, skal den ledes til kompressorstationen i Søndersø, og videre op på Evidas 19 bars net til fordeling i det øvrige gasnet. For at kunne få det rigtige tryk ved kompressoren, er det nødvendigt med en dublering af den eksisterende Ø90 mm ledning over en længere strækning.

Det ansøges derfor om tilladelse til, at etablere en ny Ø90 mm PE-ledning parallelt med den eksisterende ledning, i et tracé langs Holemarken fra Uggerslev til Lykkeslund Bioenergi. Tracéet strækker sig over cirka 950 meter igennem matrikel 11a Uggerslev By, Uggerslev. Tracéet er skitseret i bilag 1.

Det anmeldte projekt omfatter alene gasledningen, som etableres i et tracé, cirka 1 meter fra vejskel. Der vil ikke ske jordtilkøb i forbindelse med projektet, men der vil blive indgået aftaler med berørte lodsejere med henblik på tinglysning af servitutbælter på private jorde. Ejer af den berørte matrikel er også ejer af Lykkeslund Bioenergi.

Anlægsarbejdet forventes at forløbe over ca. 4 måneder og skal tages i anvendelse senest oktober 2020 og vil omfatte aktiviteter som er almindelige ved nedgravning af rørledninger.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

² BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Beskyttet natur

Nærmeste naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er overdrev og mose områder 100-500 meter mod syd og øst. Nedgravningen af den nye gasledning sker udelukkende på eksisterende mark og Miljøstyrelsen forventer ingen påvirkning af § 3 områderne grundet beliggenhed og nedgravningsarbejdets karakter.

Projektet vurderes således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 3,5 km fra nærmeste Natura 2000 område: Natura 2000 område nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå. Nedgravningen af gasledning vil kun have midlertidige og meget lokale påvirkninger der ikke når dette område.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Da der er tale om midlertidigt gravearbejde på et område i normal markdrift vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der vil være beskyttede arter inden for projektområdet.

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV

Gener

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Gener som øget støj og trafik vurderes at være af kortvarig og begrænset karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende. Den nye gasledning vil få indlagt et servitutbælte, der medfører begrænsninger for dybdegående jordbehandling og plantning af træer og buske med dybdegående rødder, i umiddelbar nærhed af ledningen.

Projektet vurderes ikke at genere nogen former for gener i driftsfasen. Der vil ikke blive generet affald i hverken anlægs- eller driftsfase.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Bygherre skriver i ansøgningen at ”i anlægsarbejdet benyttes en minimal mængde sand, hvis jorden i nogle områder ikke kan anlægges til at udgøre den nødvendige grundforstærkning i ledningsgraven. Distributionsledningen lægges i en dybde på minimum 1 meter, hvilket kræver, at ledningsgraven som udgangspunkt graves lidt dybere med henblik på at opbygge jorden stabilt under ledningen.

Der vil ikke være behov for at benytte vand i anlægsperioden.

Der produceres mindre mængder affald i anlægsfasen. Plastik og lignende afhændes iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald. Evt. overskudsjord afhændes iht. gældende regler

Der er intet vandforbrug og intet spildevand forbundet med anlægsfasen og der kræves ingen særlig håndtering af regnvand.”

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er nogen problemstillinger forbundet med ovenstående.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Nærmeste fredede område er Bederslev kirke i en afstand af 1.950 meter. Projektets karakter vil ikke have nogen form for indflydelse på denne.

Projektområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer, og er ej heller relevant da der ikke foretages bebyggelse.

Projektet vurderes således ikke at påvirke fredninger og beskyttelseslinjer.

Overfladevand og grundvand

Det oplyses, at grundvandet i området står tilstrækkeligt dybt til at der ikke vil være behov for grundvandssænkning i forbindelse med gravearbejdet.

Arbejdet krydser ikke vandløbsstrækninger, søer eller andre vandområder.

Området er ikke i særlig risiko for oversvømmelse.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Området er af særlig drikkevandsinteresse. Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke

vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster og dermed drikkevandsinteresser negativt.

Arealer og landskab

Nedgravningen af gasledning vil ikke have nogen areal eller landskabsmæssig effekt efter arbejdet i anlægsfasen er udført.

Projektet etableres ikke i et tæt befolket område.

Kumulative påvirkninger

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, og forventer ikke, at der i området er projekter som kumulativt med dette kan medføre væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Nordfyns Kommune og af muligt berørte parter, hvis kommentarer er indarbejdet i afgørelsen.

Kommunens kommentarer:

Nordfyns kommune vurderer, at der ikke er områder, arter eller miljøparametre, der forventes at kunne blive påvirket væsentligt ved gennemførelse af projektet.

Nordfyns kommune har ikke kendskab til bilag IV- arter og natura 2000 områder inden for det område, som projektet kommer til at påvirke.

Der er ikke konstateret rød- eller gullistede arter inden for det område, som projektet kommer til at påvirke.

Projektet er ikke relevant i forhold til vandområdeplanernes målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i indsats-/handleplanen.

Parters kommentarer:

Der er ikke indkommet høringssvar fra parter.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 7. maj 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 4. juni 2020.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi til:

Nordfyns kommune
Berørte parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning

Med venlig hilsen

Jesper Ruf Larsen
AC-tekniker
+45 23 82 57 03
jeruf@mst.dk