

Strækning / Punkt	Længde	Terræn	Anlægstype	VVM Binding	Parallel eks. gasledning	I servitut	Bemærkninger
Blüchersvej - Nøvlingholmvej	2.200 m	Mark	Åben grav	Nej	Nej	Nej	
Nøvlingholmvej	20 m	Vej	Boring	Nej	Nej	Nej	Herning kommune Grave- og krydsningstilladelse
Nøvlingholmvej – Sinding Kirkevej	1.400 m	Mark	Åben grav / boring	Ja	Nej	Nej	Vandløbskrydsning Krydsning af Herningsholm Å
<u>Beskyttet vandløb, Herningsholm Å</u> (Matr. 3h, Den nordvestlige Del, Nøvling / matr. 4a, Asbjerg By, Sinding) Krydsning af vandløb gennemføres med styret underboring så vandløbet ikke berøres af ledningsarbejdet. Boringen udføres med Ø125 mm PE-beskyttelsesrør så vinkelret som muligt, i øvrigt: • min. 1 m. under vandløbsbund • min. 2 m. udenfor vandløbets bræmmer • efter aftale med berørte lodsejere Herning Kommune, Vandløbsmyndighed Godkendelse og evt. supplerende krav							
Sinding Kirkevej	20 m	Vej	Boring	Nej	Nej	Nej	Herning kommune Grave- og krydsningstilladelse
Sinding Kirkevej - Nybyvej	420 m	Mark	Åben grav	Nej	Nej	Nej	
Nybyvej	20 m	Vej	Boring	Nej	Nej	Nej	Herning kommune Grave- og krydsningstilladelse
Nybyvej - Sindinggårdvej	175 m	Mark	Åben grav	Nej	Nej	Nej	
Sindinggårdvej – Messemotorvejen	110 m	Vej	Boring	Nej	Nej	Nej	Herning kommune og Vejdirektoratet Grave- og krydsningstilladelse

							
Messemotorvejen – Schæfterivej	400 m	Mark	Åben grav	Nej	Nej	Nej	
Schæfterivej	20 m	Vej	Boring	Nej	Nej	Nej	Herning kommune Grave- og krydsningstilladelse
Schæfterivej – Herning Bioenergi	50 m	Mark	Åben grav	Nej	Nej	Nej	

Beskyttet jordiger

Ledningsanlægget berører ikke beskyttet jorddiger.

Søbeskyttelses- og skovbyggelinjer

Ledningsanlægget ligger ikke indenfor søbeskyttelses- skovbyggelinjer.


Åbeskyttelseslinjer

Anlægget berører Åbeskyttelseslinjer.

Ledningsanlægget er nedgravet og vurderes efter anlæg ikke at få indflydelse på Åbeskyttelseslinier.

Det vurderes at der kan opnås dispensation, da ledningsanlægget er nedgravet og ikke har visuelle konsekvenser efter anlæg

Åbeskyttelseslinjer ved Herningsholm Å.



Lokalplaner

Ledningsanlægget vurderes ikke at påvirke eller give anledning til ændringer af vedtagne kommuneplaner.

Ledningsanlægget berører lokalplan 49.T3.1 som vedrører det eksisterende biogasanlæg, det vurderes derfor ikke at give anledning til yderligere tiltag.

